Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, оюозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В1-3	Хозяйственно-питьевой водопровод В1-3 для встроенных помещений							
–	Водомерный узел УВ1 В2, в т.ч.:	Серия 5.901-1						
	– счетчик холодной воды Ду40мм в комплекте с импульсным выходом	ВСХНд-40			компл.	1		
	– фильтр для водомера муфтовый Ф50	ФМФ Ф50			шт.	1		
	– задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ф50мм	МЗВ			шт.	3	11,0	
	– кран шаровой полнопроходный стальной с внутренней резьбой Ф15	11с67пЦП.00.1 PN25 DN15			шт.	2		
	– манометр общего назначения	ГОСТ 2405-88			шт.	1		
	–кран трехходовой латунный для манометра Ф15	11Б18бр			шт.	1		
	– задвижка фланцевая с электроприводом Ф50мм	30ч906бр			шт.	1		
–	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ду50 (60х3,5)	ГОСТ 3262-75			м	90	4,38	
–	Соединительные детали стальные				кг	40		
–	Металл на крепление стальных труб				кг	60		
–	Окраска стальных труб за два раза				$м^2$/кг	16/6,50		
–	Трубы полипропиленовые марки PN20 Ду15мм	VTp.700.0020			м	35,0	0,156	
–	Трубы полипропиленовые марки PN20 Ду25мм	VTp.700.0020			м	12,0	0,639	
–	Соединительные детали PPRC: (с учетом 15%) (угольники, тройники, муфты)	VTp.700		Valtec	кг	2,0		
–	Металл на крепление труб				кг	1,5		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 45023/1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Дятлова Л.			10.25
Проверил		Дятлова М.			10.25
Норм. контр.		Дятлова М.			10.25

2273-1.1-ВК2. С01

Многоквартирный 25-ти этажный жилой дом литер 10 с пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в 342 квартале г.Благовещенска, Амурской области

Пристроенные помещения общественного назначения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования

ООО Благпроект

Формат А3 (420Х297)

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, оюозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Шаровой кран полнопроходный муфтовый из нержавеющей стали: -Ду 15мм			ЛЗТА " Маршал"	шт.	27	0,9	
-	Шаровой кран полнопроходный муфтовый из нержавеющей стали: -Ду 25мм			ЛЗТА " Маршал"	шт.	1	1,7	
-	Кран пожарный Ф50мм в т.ч.:				комп	4		
	-Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ф50мм из ковкого чугуна	15кч11р			шт	4		
	-Головка цапковая напорная ГЦ-50	ТУ 78.7.302-91			шт	4		
	-Головка рукавная напорная ГР-50	ТУ 78.7.302-91			шт	8		
	-Ствол ручной пожарный РС-50 dспр=16мм	ТУ 22-5380-82			шт	4		
	-Рукав напорный пожарный льняной Ф50 L=20,0м	Г472-75*			шт	4		
-	Поливочный кран Ф15мм (смеситель настенный См-Ум-НВР)	ГОСТ 25809-83			шт	3		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 45023/1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2273-1.1-ВК2. С01

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Т3, Т4	Трубопровод горячего водоснабжения							
-	Шаровой кран полнопроходный муфтовый из нержавеющей стали:			ЛЗТА " Маршал"				
	-Ду 25мм				шт.	1	1,7	
	-Ду 20мм				шт.	3	1,1	
	-Ду 15мм				шт.	14	0,9	
-	Полотенцесушитель латунный ПО-30				шт.	2		
-	Автоматический воздухоотводчик Ду20мм				шт.	1		
-	Трубы полипропиленовые марки PN20 Ду15мм	VTр.700.0020			м	60	0,156	
-	Трубы полипропиленовые марки PN20 Ду20мм	VTр.700.0020			м	25,0	0,258	
-	Трубы полипропиленовые марки PN20 Ду25мм	VTр.700.0020			м	25,0	0,639	
-	Соединительные детали PPRC: (с учетом 15%) (угольники, тройники, муфты)	VTр.700		Valtec	кг	5,0		
-	Металл на крепление труб (10%0				кг	3,4		
-	Теплоизоляция магистральных труб трубками из вспененного полиэтилена Energoflex толщиной 25мм							
	-для труб Фу20			Энергофлекс	$м/м^3$	25/0,2		
	-для труб Фу25			Энергофлекс	$м/м^3$	25/0,23		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 45023/1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2273-1.1-ВК2. С01

Лист 3

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Еди-ница изме-рения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сеть хоз-бытовой канализации К1							
1	Трубы чугунные безраструбные и фасонные части:							проход через венткамеру
1.1	-труба чугунная Ду100мм (Lтр=3,0м)	SML	10101	Smart SML	м	2,0	8,5	
1.2	- отвод 45° Ду100мм	SML	27101	Smart SML	шт	2	2,1	
1.3	- переход чугун/ PPR Ду100мм			Smart	шт	2		
1.4	-хомут Rapid Inox Ду100мм			Smart	шт	5		
2	Трубы канализационные полипропиленовые и фасонные части для внутренней канализации	ГОСТ 32414-2013						
2.1	- труба Ду50мм	Труба ПП-Г 50-1,6			м	50		
2.2	- труба Ду110мм	Труба ПП-Г 110-2,4			м	65		
2.3	- отвод Ду50 45°				шт	6		
2.4	- отвод Ду50 90°				шт	21		
2.5	- отвод Ду110 45°				шт	9		
2.6	- отвод Ду110 90°				шт	15		
2.7	- тройник Ду50 равнопроходный				шт	9		
2.8	- тройник Ду110 равнопроходный				шт	4		
2.9	- тройник Ду50х110 неравнопроходный				шт	13		
2.10	- аэратор Ду110				шт	3		
2.11	- заглушка Ду50				шт	2		
2.12	- заглушка Ду110				шт	8		
2.13	- крестовина двух плоскостная Ду110х110х50 левая				шт	4		
2.14	- крестовина двух плоскостная Ду110х110х50 правая				шт	4		
3	Трап вертикальный Ду50 пластмассовый	ГОСТ 1811-2019			шт	4		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Дятлова М			09.25
Проверил		Дятлова Л			
Н. контр.		Дятлова М			

2273-1.1-ВК2.С02

Многоквартирный 25-ти этажный жилой дом Литер 10 с пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в 342 квартале г. Благовещенска Амурской области

Пристроенные помещения общественного назначения	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	2
Спецификация оборудования и материалов	ООО «Благпроект»		

Формат: А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Противопожарная манжета (муфта):	Огнеза-ПМ						
	- Ду50мм				шт	4		
	- Ду110мм				шт	8		
5	Металл на крепление труб				кг	12		
6	Материалы для гидроизоляции трапов (проход трапов через перекрытия):							
	- скрепа монтажная М500				кг	13		
	- лента Пенебар (h=17мм, в=23мм)				м.п.	2,2		
7	Сантехническое оборудование:							
	- умывальник керамический полукруглый, второй величины с сифоном, выпуском, бесконтактным сенсорным смесителем настольным с нижней камерой смешения	ГОСТ 30493-2017 ГОСТ 25809-2019			компл.	10		
	- унитаз керамический «Компакт» с цельноотлитой полочкой, косым выпуском, резиновой манжетой и сиденьем, устройством автоматического слива	ГОСТ 30493-2017			компл.	10		
	- умывальник керамический полукруглый для инвалидов, второй величины с сифоном, выпуском, бесконтактным сенсорным смесителем настольным с нижней камерой смешения	ГОСТ 30493-2017 ГОСТ 25809-2019			компл.	2		
	- унитаз керамический для инвалидов, косым выпуском, резиновой манжетой и сиденьем, устройством автоматического слива	ГОСТ 30493-2017			компл.	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.