

г. Брест « 28 » январь 2026г.

## АКТ

№ 28-01-2026

технического освидетельствования котлов

и предохранительных устройств

### Организация

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Заместитель главного инженера Борбовский В.Ф.

Оператор котельной Кучиц С.Н.

слесарь-сантехник Штык М.Г.

(должность, ф.и.о. членов комиссии)

составили настоящий акт в том, что произведено техническое освидетельствование котлов

в количестве 1 шт., а также произведена

проверка исправности действия предохранительных устройств

АСТА 02П (10бар)

(тип, марка предохранительного устройства)

установленных в котельной котельная, г.Брест, ул.Советская, 1

(наименование и адрес объекта)

### Характеристики оборудования:

Регистрационный номер: 26-58-0065

Серийный номер: 87712

Тип энергоисточника: парогенератор

Мощность: 641 кВт

### РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ:

#### Внешний осмотр:

удов. отсутствуют видимые повреждения и подтеки

#### Проверка автоматики безопасности:

успешно

#### Гидравлическое испытание:

успешно

#### Проверка контрольно-измерительных приборов:

успешно

#### Проверка предохранительных клапанов:

успешно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Котлы и предохранительные устройства технически **исправны и пригодны к дальнейшей эксплуатации**

**Следующее освидетельствование:** « 25 » август 2026г.

**Члены комиссии:**

Борбовский В.Ф.

(подпись)

Кучиц С.Н.

(подпись)

Штык М.Г.

(подпись)