LABORATUVAR 6 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad şerif miraç gögebakan | Grup | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eleminiz?

otomasyon mühendisini tesis siber güvenlik yetkilisini ve vardiya amirini ararım 1. dolumdaki şişeleri bitirip konveyörü kontrollü durdururum personeli dolum taretinden ve cam kırılma riskinden uzaklaştırırım 2. plc nin ağ kablosunu çekerim ama enerjiyi kesmem loglar silinmesin 3. ekrandaki son alarmları ve saat bilgisini fotoğraflayıp kayıt alırım

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

hat emniyet iplerini kapaklama muhafaza sivicini ve acil stopu fiziksel test ederim plc programını eski temiz yedekle kıyaslarım bir sapma varsa hatta start verilmez kanıt olarak güvenlik duvarı kayıtları plc logları ve operatör paneli geçmişini yedeklerim ele geçirilen servis hesabını dondururum

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

şişeleme hattının modeli seri numarası olayın tam saati sızılan servis hesabı acil durdurma ve emniyetin etkilenme durumu ile aldığımız ilk güvenlik önlemleri bildirime hazır olmalıdır

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

güvenlik uzmanı hesabın nereden ele geçirildiğini bulur kök neden otomasyon ekibi dolum parametrelerinde oynama var mı bakar etki sisteme temiz yedek atılıp vpn mfa zorunluluğu getirilir önlem fabrika yönetimi de resmi cra bildirimini yapar

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

saldırı anının tüm ağ ve bağlantı günlükleri plc konfigürasyonunun öncesi sonrası kayıtları yapılan emniyet doğrulama raporları ve uygulanan aksiyonların tutanakları adli kanıt zincirine uygun saklanır

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.