LABORATUVAR 6 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad şerif miraç gögebakan | Grup | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. PaketPro'nun servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; **ışık perdesi parametreleri henüz doğrulanmadı**. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

it ot güvenlik sorumlusunu fabrika bakım şefini ve üretici servisini ararım 1. mevcut paketleme döngüsü biter bitmez makineyi kontrollü durdurup operatörü sıcak çene ve kesici bıçak alanından çekerim 2. uzak bakım cihazının internet kablosunu sökerim ama plc ye reset atmam loglar kaybolmasın 3. ekrandaki uyarıları saat bilgisini ve aktif parametreleri fotoğraflayıp not alırım

2. **İlk 2 saat:** Egzoz güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

emniyet tarafını ve ışık perdesini fiziksel test ederim plc deki emniyet parametrelerini eski temiz yedekle karşılaştırırım pnömatik hava boşaltma ve çene egzoz valflerini kontrol ederim kanıt olarak uzak bağlantı logları plc olay kayıtları ve güvenlik duvarı trafiğini yedeklerim gece 03 te giriş yapılan servis hesabını kapatırım şifresini sıfırlarım

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

etkilenen paketpro 3000 makinesinin seri no bilgisi sızılan saat yabancı ip den servis hesabına girildiği ışık perdesi veya plc kodunda şüphe olduğu ve aldığımız ilk izolasyon tedbirleri hazır olmalı

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

it ekibi admin şifresinin nasıl çalındığını bulur kök neden bakım ekibi plc parametrelerinde ve kesim sürelerinde oynama var mı bakar etki makineye temiz program yüklenip mfa ve vpn zorunlu yapılır önlem yönetim de cra resmi bildirimini yapar

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

yetkisiz girişin tüm vpn ve ağ logları plc nin önceki ve sonraki konfigürasyon dosyaları yapılan ışık perdesi test tutanakları ve alınan kalıcı güvenlik önlemleri adli kanıt olarak saklanmalıdır

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.