

INT-OPE-011

Mantenimiento electromecanico de estaciones de bombeo

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos electromecanicos asociados a estaciones de bombeo del sistema de agua potable.

Proceso	INT-OPE-011	Estado	En ejecucion
Ejercicio	2026	Tipo	Servicio especializado
Entidad	INTERAFAS	Ambito	Metropolitano

Objeto y alcance

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos electromecanicos asociados a estaciones de bombeo del sistema de agua potable.

Componente	Alcance resumido
Bombas	Inspeccion, lubricacion, alineacion y verificacion funcional.
Tableros	Revision visual y pruebas operativas coordinadas.
Respaldo	Validacion de equipos de respaldo y disponibilidad operativa.
Registro	Documentacion de ordenes, tiempos fuera de servicio y retorno a operacion.

Indicadores de referencia

Indicador	Valor ficticio
Equipos de bombeo inventariados	96
Equipos bajo nivel objetivo de eficiencia	18
Eficiencia electromecanica media	71.4 %
Horas acumuladas de bombeo	487,300 h/año
Ordenes preventivas - referencia	1,132

Consideraciones operativas y de continuidad

La intervencion de equipos debe considerar continuidad del abastecimiento y disponibilidad de respaldo.

Las pruebas deben coordinarse con el Centro de Operaciones para distinguir mantenimiento autorizado de eventos anormales.

El retorno a servicio requiere validacion operativa y registro de responsables.

Gobernanza y responsables

Roll/area	Responsabilidad principal
Operacion Hidraulica	Autoriza intervenciones y retorno a servicio.
Mantenimiento Electromecanico	Ejecuta y documenta actividades.
Monitoreo Operacional	Confirma estados y alarmas durante la ventana.
Proveedor especializado	Apoyo tecnico en actividades contratadas.

Nota: Este documento y todos sus datos son ficticios. Se creó exclusivamente para el laboratorio académico INTERAFAS y no describe infraestructura real.