

- P = 114kW
- cos φ = 0,8
- Fals sostre, sense Cab
- T_{amb} = 30°C
- L_{CGB} = ~~30 m~~ 17m

- Coure
- CC trifàsica

Notes:
- Es subratlla així quelcavol resultat intermig
- Es subratlla així els resultats demanats per l'exercici

$$I_b = \frac{P}{\sqrt{3}\cdot U\cdot \cos\varphi} = \frac{114\cdot 10^3}{\sqrt{3}\cdot 400\cdot 0{,}8} = \underline{205{,}68\ A}$$ +1

Es consulta la taula C-52-~~1~~ bis - UNE-HD 60364-~~52~~5-52 'Intensitats admissibles per a cables no enterrats. T=40°C (aire)'
- Consultant la taula A.52.3 de l'annexe A (normatiu) - UNE-HD 60364-5-52 'Mètodes d'instal·lació' es pren la referència 40,

  Com que 30cm implicaria que estem al supòsit 6) excepte si $D_e > \frac{30}{5} = 6$cm el sistema és B1
- Com que és LGA obligatoriament és 3x XLPE
- Per tant, és la columna B1 de la taula, la primera secció que supera els 205,68A es la de 95mm² amb 234A


Apliquem factors de correcció:
- $T_{amb} \neq 40$°C, per tant agafem la taula A.1 tenim que per T=35°C, i XLPE → $f_T = 1{,}10$
- $I_z = I_{max}\cdot f_T = 234\cdot 1{,}1 = 257{,}4\ A$

El calibre dels fusibles es calcula agafant:
- $I_n < 0{,}91\cdot I_z = 234{,}2\ A \rightarrow I_n = 200\ A$ (primer fusible amb $I_n < 234{,}2$)
- Com que $I_b \nleq I_n$, hem d'augmentar secció, S=120 → $I_{max} = 272$; $I_z = I_{max}\cdot f_c = 272\cdot 1{,}1 = 299{,}2$ +1
- Recalculem $I_n \leq 0{,}91\cdot I_z = 0{,}91\cdot 299{,}2\ A = 272{,}27 \rightarrow \underline{I_n = 250\ A}$ +1

Cal comprovar que el cable és suficient:
- Es consulta la taula 5 de l'annexe II "caigudes de tensió unitàries per cables de 0,6/1kV, per una secció de 120 mm², cos φ=0,8 i 90°C es té una $e_u = 0{,}357$ V/A·km)
- $e = e_u\cdot L\cdot I_b = 0{,}357\cdot 17\cdot 205{,}68 = 1{,}24$ V
- $1{,}24 \leq \frac{0{,}5}{100}\cdot 400\cdot 2$; 0,5% +1

DD Triant CGP-9-250 +1

- CS (a×l) = (530×530) 230 ref 335302 +½
- CGP-9-250 → (318×598) 177 ref Pnz 481194 ref cia 6705804 +½



minim = (a×h×p) = 710×1770×300

requerit:
- ample = 100+530+100 = 730
- Alt = 150+598+200+530+300 = 1778
- prof = MAX[230; 177] = 230

mides finals: 730×1778×300
+½ +½

RZ1-K → 1×120 → 1,2 mm (pag 25)

DD Trient CGP-7-250

- CS (a×h×p) = 530×530×230 ref 335302
- CGP-7-250 = 318×598×177 ref Pnz 481196 ref CID 6705808 art 411... 631B