LABORATUVAR 3 · GENEL SÜRÜM · Yektamak Modüler Konveyörlü Dolum Hattı

Threat & Risk + Risk Matrix

Ad Soyad: Şevval Öcal | Grup / Şube: İÖ 4. Sınıf | Tarih: 22.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç. Skor = L × S × E (her biri 1–3).
Kural: S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→ne yapar→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Dış Saldırgan → Uzak Erişim → Safety PLC parametrelerini değiştirir → Emniyet duruşu devre dışı kalır → Operatör uzuv sıkışması yaşar.	2	3	2	12	Yüksek (Kritik)
Yetkisiz Personel → HMI Paneli → Konveyör hızını maksimuma çıkarır → Şişeler devrilir → Cam kırıkları operatörü yaralar.	3	2	2	12	Yüksek
Bakım Personeli → Mühendislik İstasyonu → Yanlış firmware yükler → Sensör okuma hatası → Pnömatik pres ezilmeye neden olur.	1	3	2	6	Orta (S=3 Kuralı)

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1 En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

Cevap: Senaryo 1: Uzak erişim kapısı üzerinden Safety PLC manipülasyonu ile emniyet fonksiyonunun devre dışı kalması; doğrudan insan sağlığını (uzuv kaybı) tehdit ettiği ve S=3 olduğu için en yüksek önceliklidir.

2 S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Cevap: Evet, 3. senaryo (firmware güncelleme hatası) düşük olasılıklı (L=1) ancak ölümcül/ağır yaralanma potansiyeli (S=3) nedeniyle skoru düşük kalsa da S=3 kuralı gereği öne alınmıştır. Bu risk, çift onay mekanizması ve kritik uyarı ekranlarıyla görünür kılınacaktır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı Risk Register → Evidence Pack EP 04 Risk Assessment başlığına oturur.