АО «Мослифт»
ИНН 7714941510, ОГРН 1147746872701
125040, Россия, г. Москва
Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1
телефон/факс: +7 (499) 755-22-00
www.moslift.ru, e-mail:info@moslift.ru

Заказчик: ООО «ГП-Реновация»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№ 066/11-25 от 25.11.2025 г.

на отключение и вынос сетей ОДС, попадающих в зону строительства объекта, расположенного по адресу: «Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Маршала Конева ул., д.3; Маршала Рыбалко ул., д.4)» по адресу: г. Москва, район Щукино, Маршала Конева ул., вл.3

Адрес ОДС: г. Москва, район Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д.12, к.1

Директор департамента слаботочных систем **К. А. Золотенков**

Исп.
Д.В.Епишин
8 (961) 5900014
epishindv@moslift.ru

Ведомость ссылочных документов (Основание для выдачи ТУ):

1) «Положение о порядке выдачи Технических условий на присоединение к оборудованию общегородских систем внутридомовых технических средств объектов нового строительства, реконструкции и ремонта в городе Москве» от 03.11.2007 г.;

2) Постановление Правительства Москвы N 416-ПП от 4 июля 2017 г. "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 15 августа 2011 г. N 359-ПП – «Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг»;

3) Вх. ООО «ГП-Реновация» № 165/1-981-И от 10.10.2025 г.;

4) Технический регламент таможенного союза, ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов;

5) ГОСТ 33984.1-2023. Межгосударственный стандарт. Лифты. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке (введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2023 N 1352-ст);

6) ГОСТ 34441-2024. Межгосударственный стандарт. Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 03.07.2024 N 896-ст);

7) «Положение об объединенных, районных, центральных диспетчерских службах города Москвы (Положение об ОДС, РДС, ЦДС города Москвы);

8) «Единые технические требования к автоматизированным системам диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием зданий и сооружений в городе Москве»;

9) Свод правил 48.13330.2019 «Организация строительства»; Актуализированная редакция СНиП 12.01.2004;

1. Общие положения

Настоящие технические условия определяют требования к изготовлению проектно-сметной документации (ПСД) на вынос воздушных линий связи сетей диспетчеризации объединенной диспетчерской службы (ОДС) проходящих над зоной сноса Объекта - **«Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Маршала Конева ул., д.3; Маршала Рыбалко ул., д.4)» по адресу: г. Москва, район Щукино, Маршала Конева ул., вл.3**

2. Назначение и общая характеристика объекта.

«Объект» сноса расположен на территории действующей объединенной диспетчерской службы с рабочим местом диспетчера - ОДС по адресу: **г. Москва, район Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д.12, к.1** с пультом ОДС **«НАБАТ ЭКОТЕЛ»**

Автоматизированная система диспетчерского контроля (АС ДК), которой оснащена ОДС, являющаяся структурным подразделением ГБУ «Жилищник района Щукино». ОДС представляет собой комплекс программно-технических средств и предназначена для автоматизированного контроля и управления инженерным оборудованием зданий районов города Москвы. Сбор и обмен данными внутри элементов АС ДК должен соответствовать «Положению об ОДС по АС ДКиУ ИО зданий и сооружений в районах города Москвы» от 04.06.2013 г.

Сбор и обмен данными осуществляться по специально созданным для этих целей внутрисистемным каналам связи, созданным на основе проводных (кабель типа «витая пара») линий связи. Диспетчерский пульт размещается в помещении ОДС и осуществляет связь с лифтами и техническими помещениями зданий, а также отображает информацию о состоянии контролируемого инженерного оборудования.

3. Нормативные документы.

Работы по отключению линий связи ОДС выполнить в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами, в том числе:

- Положение об объединенной диспетчерской службе по автоматизированному контролю и управлению инженерным оборудованием зданий и сооружений в районах города Москвы.
- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства;
- Единые технические требования на проектирование и монтаж АС ДКиУ;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ 7-е издание);
- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки в жилых и общественных зданиях»;
- ГОСТ 34441-2018 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования».
- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

4. Требование к объему.

В соответствии с действующей регламентирующей и нормативно-технической документацией разработать проект и выполнить работы по отключению и выносу линий диспетчерской связи ОДС, попадающих в пятно сноса Объекта.

Необходимо выполнить отключение и демонтаж воздушных кабельных линии ОДС, между строениями по адресам:

- **ул. Маршала Конева, д.3– ул. Маршала Конева, д.1 (кабель «витая пара»);**
- **ул. Маршала Конева, д.3– ул. Маршала Конева, д.5 (кабель «витая пара»);**

Запроектировать новые линии связи ОДС в обход территории строительства Объекта для подключения к ОДС отключаемого многоквартирного жилого дома по адресу:

- ул. Маршала Конева, д.1;
- ул. Маршала Конева, д.9;
- ул. Маршала Рыбалко, д.4Г

Способ и тип прокладки линии связи ОДС - уточнить на этапе проектирования.

Монтажные работы по организации подключения домов к ОДС необходимо производить до отключения и демонтажа воздушных кабельных линий ОДС.

Произвести пусконаладочные работы комплекса АС ДК ОДС по адресу: **г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.12, к.1**

5. Работы вести под надзором организации, выполняющей техническое обслуживание объединенной диспетчерской службы.

6. Срок действия технических условий.

Настоящие технические условия действительны в течение 3-х лет с момента выдачи.