



إزالة العزل وإعادة التنشيط

سلطة بدء العمل: لن أبدأ العمل حتى أتأكد مما يلي...

مراجع متطلبات بدء العمل	الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون العمل	يجب على جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر والمكلفين بأداء العمل التأكيد على كل عنصر من عناصر العمل المدرجة أدناه	تأكد من تطبيق البنود المذكورة أدناه والتحقق منها قبل بدء العمل
لقد تأكدت من تنفيذ البنود التالية			
			١ إن الدائرة و/أو النظام و/أو المعدات التي سيتم إزالة العزل عنها/إعادة تنشيطها هي تلك المحددة في خطة العزل أو الرسم التوضيحي
			٢ إزالة أجهزة العزل وفقًا لخطة العزل أو الرسم التوضيحي
			٣ إخطار أي موظف سيتأثر بعملية إعادة التنشيط
			٤ إعادة تنشيط الدائرة و/أو النظام و/أو المعدات وفقًا للخطة أو الرسم التوضيحي

توقف عن العمل واطلب المساعدة إذا كانت أي من الضوابط/الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه غير مطبقة

مراجع متطلبات بدء العمل	الاسم بحروف واضحة / الدور	إمضاء	التاريخ

إزالة العزل وإعادة التنشيط

