



فحوصات ما قبل بدء العمل

عزل مصادر الطاقة

سلطة بدء العمل: لن أبدأ العمل حتى أتأكد مما يلي...

مراجع متطلبات بدء العمل	الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون العمل	يجب على جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر والمكلفين بأداء العمل التأكيد على كل عنصر من عناصر العمل المدرجة أدناه	تأكد من تطبيق البنود المذكورة أدناه والتحقق منها قبل بدء العمل
لقد تأكدت من تنفيذ البنود التالية			
			١ إن الدائرة و/أو النظام و/أو المعدات التي سيتم استخدامها هي تلك المحددة في خطة العزل أو الرسم التوضيحي
			٢ تحديد جميع مصادر الطاقة التي تمثل خطورة
			٣ تحديد نقاط العزل وفقاً لخطة العزل و/أو الرسم التوضيحي
			٤ ضبط أجهزة العزل في الموضع المحدد وفقاً لخطة العزل أو الرسم التوضيحي
			٥ تركيب الأقفال ووضع العلامات التحذيرية على المعدات/الأجهزة وفقاً لخطة العزل
			٦ التحقق من عدم سريان الطاقة وإثباته وظهور علامات تؤكد ذلك

توقف عن العمل واطلب المساعدة إذا كانت أي من الضوابط/الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه غير مطبقة

الاسم بحروف واضحة / الدور	إمضاء	التاريخ	مراجع متطلبات بدء العمل

عزل مصادر الطاقة

