



فحوصات ما قبل بدء العمل

أعمال الحفر

سلطة بدء العمل: لن أبدأ العمل حتى أتأكد مما يلي...

مراجع متطلبات بدء العمل	الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون العمل	يجب على جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر والمكلفين بأداء العمل التأكيد على كل عنصر من عناصر العمل المدرجة أدناه	تأكد من تطبيق البنود المذكورة أدناه والتحقق منها قبل بدء العمل
عزل مصادر الطاقة			
لقد تأكدت من تنفيذ البنود التالية			
			١ إجراء تقييم لأعمال الحفر للتأكد من توفر متطلبات عزل مصادر الطاقة هل تتطلب أعمال الحفر عزل مصادر الطاقة؟ نعم لا إذا كانت الإجابة "نعم": أكمل فحص ما قبل بدء العمل الخاص بعزل مصادر الطاقة إذا كانت الإجابة "لا": انتقل إلى الخطوة 2
قبل القيام بأنشطة الحفر			
لقد تأكدت من تنفيذ البنود التالية			
			٢ وضع علامات تحذيرية واضحة على المرافق الموجودة تحت الأرض (على سبيل المثال، خطوط الأنابيب وكابلات الاتصالات والطاقة)
			٣ محافظة معدات الحفر على الحد الأدنى للفواصل عن العوائق العلوية
			٤ تأمين منطقة الحفر، ووضع الحواجز لمنع الدخول غير المصرح به
			٥ إجراء تقييم لثبات التربة ووضع الضوابط/الإجراءات الوقائية وفقاً لخطة الحفر
			٦ إجراء تقييم لاستقرار المعدات وإمكانية التحركات غير المخطط لها
نقطة تعليق العمل: الاستمرار إذا دخل الموظفون إلى منطقة الحفر			
لقد تأكدت من تنفيذ البنود التالية			
			٧ تقييم ما إذا كانت أعمال الحفر تتم في مكان مغلق أم لا هل أعمال الحفر تتم في مكان مغلق؟ نعم لا إذا كانت الإجابة "نعم": أكمل فحوصات ما قبل بدء العمل لدخول الأماكن المغلقة إذا كانت الإجابة "لا": انتقل إلى الخطوة 8

أعمال الحفر

مراجع متطلبات بدء العمل	الشخص أو الأشخاص الذين يودون العمل	يجب على جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر والمكلفين بأداء العمل التأكد على كل عنصر من عناصر العمل المدرجة أدناه	تأكد من تطبيق البنود المذكورة أدناه والتحقق منها قبل بدء العمل
			٨ تطبيق خطة لحماية الموظفين الذين يدخلون إلى منطقة الحفر من: • انهيار جوانب الحفر • الأجواء الخطرة • تراكم المياه
			٩ إمكانية الوصول إلى أعمال الحفر التي يزيد عمقها عن 1.2 متر والخروج منها
توقف عن العمل واطلب المساعدة إذا كانت أي من الضوابط/الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه غير مطبقة			

الاسم بحروف واضحة / الدور	إمضاء	التاريخ	مراجع متطلبات بدء العمل

