Nr.	Status	Datum
NR-ES-2003-00196	Endfassung	05.03.2003

Erlaubnisschein - Wanddickenmessung Anlage 21

Allgemeine Daten

Bereich: ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung)

Dokument-Nr.: NR-ES-2003-00196

Datum: 05.03.2003

Aussteller: Schichtleiter Betrieb

Empfänger: Prüfpersonal QSCP Deutschland GmbH

Arbeitsbeschreibung und Referenzen

Aufgabe: Wanddickenmessung gemäß NR-PP-21 Rev 0 (Prüfplan Anlage 21 - Lösemittelrückgewinnung)

Umfang: 55 Messstellen an folgenden Leitungen:

NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415, NR-21-L-0418, NR-21-L-0421, NR-21-L-0423, NR-21-L-0430, NR-21-L-0201, NR-21-L-0207, NR-21-L-0209, NR-21-L-0301, NR-21-L-0302

Zeitfenster: 05.03.2003 bis Abschluss der Messungen

Sicherheitsmaßnahmen und Voraussetzungen

Isolierungen: Gemäß Betriebsanweisung für ANLAGE-21

Voraussetzungen: Justierung am Vergleichskörper, Sicherstellung ausreichender Ankopplung

Besondere Hinweise: Prüfung auf Rissanzeigen (Cl-SpRK) an betroffenen Komponenten

Freigabe

Unterschrift Aussteller: _____

Unterschrift Empfänger: _____