Nr.	Status	Datum
NR-ES-2018-00239	Endfassung	19.03.2018

Erlaubnisschein - Wanddickenmessung Anlage 21

Allgemeine Daten

Dokument-Nr.: NR-ES-2018-00239

Datum: 19.03.2018

Bereich: ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung)

Aussteller: Schichtleitung / Anlagenbetrieb

Empfänger: ZÜS (ANG)

Zeitfenster: Gemäß Prüfplan

Arbeitsbeschreibung & Referenzen

Aufgabe: Wanddickenmessung an definierten Messstellen gemäß NR-PP-21 Rev 1

Prüfumfang: UT-Wanddickenmessung und PT an Isolationsfenstern (Hotspot-Programm) für austenitische Leitungen > 60 °C

Referenz: Prüfplan NR-PP-21 Rev 1

Betroffene Leitungen

Austenitisch (1.4404): NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415, NR-21-L-0418, NR-21-L-0421, NR-21-L-0423, NR-21-L-0430

Kesselstahl (P235GH): NR-21-L-0201, NR-21-L-0207, NR-21-L-0209, NR-21-L-0301, NR-21-L-0302

Sicherheitsmaßnahmen & Freigabe

Vorkehrungen: Justierung am Vergleichskörper, Sicherstellung ausreichender Ankopplung

Isolierungen: Öffnung von Isolationsfenstern gemäß Hotspot-Programm

Unterschrift Aussteller: _____

Unterschrift Empfänger: _____