Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04121	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0401

Prüfumfang und Grundlagen

Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0401 (Zulauf Stripper K-2101) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung erfolgte im Rahmen der wiederkehrenden Überwachung gemäß den Festlegungen in NR-PFE-21-2003, welche die Intervalle für die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung auf 5 Jahre festlegt.

Die Durchführung der Festigkeitsprüfung erfolgt gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (UT-Wanddickemessung) anstelle einer Druckprüfung. Die Prüfung wurde durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers als zuständige ZÜS durchgeführt.

Äußere Prüfung

Die äußere Prüfung der Leitung NR-21-L-0401 wurde auf Basis der im Report ANG-DA-2013-04120 dokumentierten Ergebnisse durchgeführt. Hierbei wurde die Oberflächenbeschaffenheit sowie die Integrität der Leitung auf äußere Einwirkungen und Korrosionserscheinungen untersucht.

Im Vergleich zu anderen Leitungen der Anlage wurden an der NR-21-L-0401 keine Mängel an der Isolierung oder Anzeichen von Cl-SpRK festgestellt, welche eine ergänzende Eindringprüfung erforderlich gemacht hätten.

Festigkeitsprüfung (Wanddickemessung)

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschall-Wanddickemessung durchgeführt. Die entsprechenden Messwerte sind im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0401 dokumentiert. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt.

Für die Leitung NR-21-L-0401 aus Material 1.4404 (Do 114,3 mm, e_n 3,6 mm) wurde eine ausreichende Ankopplung der Prüfsonde erreicht. Die ermittelten Wanddicken liegen über der gemäß Werksnorm definierten Mindestwanddicke von 2,0 mm.

Bewertung und Ergebnis

Die Auswertung der Messdaten aus RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0401 zeigt keine messbare Wanddickenreduzierung auf. Es liegt keine Abweichung gegenüber den geforderten Mindestmaßen vor.

Die Leitung NR-21-L-0401 ist unter Berücksichtigung der zulässigen Parameter (PS 10 bar(g), TS 120 °C) für den weiteren Betrieb sicher. Die Anforderungen der BetrSichV sowie des Prüfplans NR-PFE-21-2003 sind erfüllt.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____