Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04122	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0412

Prüfumfang und Grundlagen

Gegenstand der vorliegenden Prüfbescheinigung ist die Leitung NR-21-L-0412 (K-2101 Bottoms zu E-2104) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch die ZÜS, vertreten durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers, zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen gemäß BetrSichV.

Die Festlegung der Prüfintervalle und des Prüfumfangs basiert auf der Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003. Gemäß dieser Vorgabe ist für die Leitung eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre durchzuführen.

Äußere Prüfung

Die äußere Prüfung wurde im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung gemäß dem Report ANG-DA-2013-04120 durchgeführt. Dabei wurden Mängel an der Isolierung in Form von beschädigter Ummantelung und nasser Isolierung an der Leitung NR-21-L-0412 festgestellt.

Aufgrund dieser Befunde wurde die Isolierung geöffnet, um eine Oberflächenprüfung auf Risse durchzuführen. Die Durchführung der Eindringprüfung zur Detektion von Cl-SpRK ergab keine unzulässigen Rissanzeigen.

Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 ersatzweise durch eine zerstörungsfreie Wanddickenmessung mittels Ultraschall durchgeführt. Die Messungen erfolgten unter Berücksichtigung einer ausreichenden Ankopplung und Justierung am Vergleichskörper.

Die ermittelten Werte sind im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0412 dokumentiert. Für die Leitung aus Werkstoff 1.4404 mit einem Nenndurchmesser von 88,9 mm und einer Nenndicke von 3,2 mm wurde keine messbare Wandabnahme festgestellt.

Bewertung und Ergebnis

Die gemessene Wanddicke liegt über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm. Es liegen keine Abweichungen vor, die die Betriebsfestigkeit der Leitung bei einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 150 °C beeinträchtigen würden.

Die Leitung NR-21-L-0412 hat die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung bestanden. Die Anforderungen an die Anlagenintegrität innerhalb der ANLAGE-21 sind erfüllt.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____