Anlagenüberwachung Niers GmbH **Prüfbericht**

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04126	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0423

Prüfumfang und Grundlagen

Gegenstand der vorliegenden Prüfbescheinigung ist die Leitung NR-21-L-0423 (Rücklauf zu K-2101) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch die ZÜS, vertreten durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers, zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen gemäß BetrSichV.

Die Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle und den Umfang der Maßnahmen bildet die Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003. Diese sieht für die betroffenen Rohrleitungen eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vor.

Ausführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 ersatzweise durch eine zerstörungsfreie Prüfung in Form von Ultraschall-Wanddickemessungen durchgeführt. Die Durchführung und die daraus resultierenden Messwerte sind im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0423 dokumentiert.

Die Messungen an der Leitung NR-21-L-0423 (Material 1.4404, Do 60,3 mm, e_n 2,6 mm) ergaben keine messbare Wanddickenabnahme. Die ermittelten Werte liegen über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm.

Äußere Prüfung und Oberflächenprüfung

Die äußere Prüfung wurde im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung gemäß dem Prüfbericht ANG-DA-2013-04120 durchgeführt. Aufgrund der dort festgestellten Mängel an der Isolierung und der Feuchtigkeit an benachbarten Leitungen wurde die Oberfläche der Leitung NR-21-L-0423 nach Öffnung der Isolierung einer eingehenden Sichtprüfung unterzogen.

Zur Absicherung gegen spannungsrisskorrosionsbedingte Schäden (Cl-SpRK) wurde eine Eindringprüfung durchgeführt. Es konnten keine Rissanzeigen festgestellt werden, sodass keine Abweichung vorliegt.

Bewertung und Ergebnis

Die Leitung NR-21-L-0423 ist für die zulässigen Betriebsbedingungen (PS 10 bar(g), TS 80 °C) sicher betrieben. Die Anforderungen an die Wanddicke sowie die Kriterien zur Oberflächenbeschaffenheit sind erfüllt.

Die Festigkeitsprüfung und die äußere Prüfung wurden erfolgreich abgeschlossen. Die nächste Prüfung ist gemäß NR-PFE-21-2003 in 5 Jahren fällig.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____