Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04128	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0201

Prüfumfang und Grundlagen

Gegenstand der vorliegenden Prüfbescheinigung ist die wiederkehrende äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung der Leitung NR-21-L-0201 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Prüfung erfolgt im Auftrag des Betreibers durch die ZÜS, vertreten durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers.

Die Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle und den Prüfumfang bildet die Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003. Gemäß dieser Vorgabe sind die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung in einem Turnus von 5 Jahren durchzuführen.

Technische Daten der Leitung

Die Leitung NR-21-L-0201 (Niederdruckdampf 4 bar(g) zum Reboiler E-2103) ist aus P235GH gefertigt. Die geometrischen Daten umfassen einen Außendurchmesser von 168,3 mm und eine Nenndicke e_n von 4,5 mm. Die zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm beträgt 2,5 mm.

Die zulässigen Parameter für die Leitung sind mit einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 200 °C festgelegt.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 als zerstörungsfreie Prüfung mittels Ultraschall-Wanddickemessung anstelle einer hydraulischen Druckprüfung durchgeführt. Die Messungen erfolgten unter Berücksichtigung der Justierung am Vergleichskörper.

Die Ergebnisse der Wanddickemessungen sind im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0201 dokumentiert. Es wurden keine Abweichungen zur geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm festgestellt.

Äußere Prüfung und Befund

Die äußere Prüfung wurde im Rahmen des Prüfberichts ANG-DA-2013-04120 durchgeführt. Hierbei wurde die Leitung auf äußere Beschädigungen und Korrosionserscheinungen untersucht.

Im Vergleich zu anderen Abschnitten der Anlage wurden an der Leitung NR-21-L-0201 keine Rissanzeigen oder Mängel an der Isolierung festgestellt, welche eine ergänzende Eindringprüfung erforderlich gemacht hätten.

Bewertung und Ergebnis

Die durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers durchgeführten Prüfungen belegen, dass die Leitung NR-21-L-0201 die Anforderungen an die Betriebssicherheit erfüllt. Die Wanddicken liegen innerhalb der zulässigen Grenzwerte.

Die Leitung wird für den weiteren Betrieb bis zur nächsten fälligen Prüfung gemäß NR-PFE-21-2003 freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____