Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04129	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0207

Prüfumfang und Grundlagen

Gegenstand der vorliegenden Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0207 (Kondensat von E-2103 zu B-2107) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung erfolgt auf Basis der in NR-PFE-21-2003 festgelegten Prüffristenermittlung, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung in einem Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Die Durchführung der Festigkeitsprüfung erfolgt gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 als zerstörungsfreie Wanddickensprüfung (UT) anstelle einer hydraulischen Druckprüfung. Die Prüfung wurde durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers als zuständige ZÜS durchgeführt.

Technische Daten der Leitung

Die Leitung NR-21-L-0207 besteht aus dem Werkstoff P235GH mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer Nennwanddicke von 4,0 mm. Die zulässigen Bemessungsparameter sind mit einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 165 °C angegeben.

Als zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm ist ein Wert von 2,0 mm definiert. Messwerte unterhalb dieser Grenze werden als Abweichung gewertet.

Äußere Prüfung

Die äußere Prüfung wurde im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung gemäß ANG-DA-2013-04120 durchgeführt. Hierbei wurde die Leitung auf äußere Beschädigungen und Korrosionserscheinungen untersucht.

Im Zuge der Inspektion wurden die Anforderungen an die Oberflächenintegrität geprüft. Es wurden keine unzulässigen Rissanzeigen festgestellt.

Festigkeitsprüfung (UT-Wanddickenschnitt)

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschall-Wanddickenschnitt durchgeführt. Die Ergebnisse der Messungen sind im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0207 dokumentiert.

Die Justierung am Vergleichskörper sowie eine ausreichende Ankopplung wurden vor der Messung sichergestellt. Die ermittelten Wanddicken liegen über der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm.

Bewertung und Ergebnis

Die durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers durchgeführten Prüfungen belegen, dass die Leitung NR-21-L-0207 die Anforderungen der BetrSichV sowie der werksinternen Vorgaben erfüllt.

Es liegen keine Abweichungen vor. Die Leitung wird für den weiteren Betrieb in der ANLAGE-21 freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____