Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04034	Endfassung	22.03.2018

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0401

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0401 (Zulauf zum Stripper K-2101) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 114,3 mm und einer nominalen Wanddicke von 3,6 mm ausgeführt. Die zulässigen Bemessungsparameter sind PS 10 bar(g) und TS 120 °C.

Die Prüfung erfolgte im Rahmen der wiederkehrenden Überwachung durch die ZÜS. Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung basieren auf NR-PFE-21-2015 gemäß BetrSichV sowie TRBS 1201 Teil 2.

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Die durchgeführte äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung erfolgte gemäß den Anforderungen der BetrSichV 2015. Die Festigkeitsprüfung wurde als zerstörungsfreie Prüfung (NDT) gemäß dem in NR-PK-21 festgelegten Prüfkonzept durchgeführt.

Die Durchführung und Bewertung der Prüfung oblag Dipl.-Ing. Claudia Pesch als Sachverständige der ZÜS (Anlagenüberwachung Niers GmbH). Die Prüfung umfasst die visuelle Begutachtung sowie die Wanddickenmessung zur Feststellung der Standsicherheit.

Prüfergebnisse und Dokumentation

Die Ergebnisse der Wanddickenmessungen sind im Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0401 dokumentiert. Es wurde eine ausreichende Ankopplung des Prüfkopfs sichergestellt und die Justierung am Vergleichskörper durchgeführt. Die ermittelten Wanddicken liegen über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm.

Die detaillierten Befunde der äußeren Prüfung sowie der Festigkeitsprüfung sind im Report ANG-DA-2018-04033 aufgeführt. Es konnten keine Rissanzeigen oder andere Mängel festgestellt werden.

Bewertung und Bescheinigung

Auf Basis der vorliegenden Daten aus RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0401 und der visuellen Prüfung gemäß ANG-DA-2018-04033 liegen keine Abweichungen vor. Die Leitung NR-21-L-0401 erfüllt die Anforderungen an die Betriebssicherheit.

Die Festigkeitsprüfung wurde erfolgreich abgeschlossen. Die nächste Prüfung ist gemäß den in NR-PFE-21-2015 festgelegten Intervallen von 5 Jahren durchzuführen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____