Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04035	Endfassung	22.03.2018

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0412

Gegenstand der Prüfung

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0412 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung führt heiße wässrige Medien mit Chloriden vom K-2101 Boden zum E-2104 und ist aus dem Werkstoff 1.4404 gefertigt (Do 88,9 mm x e_n 3,2 mm).

Die zulässigen Parameter für die Leitung NR-21-L-0412 sind ein PS von 10 bar(g) sowie eine TS von 150 °C. Die Mindestwanddicke gemäß Werksnorm ist mit 2,0 mm festgelegt.

Prüfgrundlage und Umfang

Die Prüfung erfolgte gemäß den Vorgaben der BetrSichV sowie TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung sind in der NR-PFE-21-2015 dokumentiert, welche für die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung ein Intervall von 5 Jahren vorsieht.

Die Durchführung der Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren erfolgte auf Basis des in NR-PK-21 festgelegten Prüfkonzepts. Die ZÜS übernahm die Verantwortung für die Durchführung und Bewertung der Maßnahmen.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschall-Wanddickenmessung durchgeführt. Die entsprechenden Messwerte sind im Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0412 aufgeführt.

Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt. Es wurde eine ausreichende Ankopplung an die Oberfläche der Leitung NR-21-L-0412 gewährleistet.

Bewertung und Ergebnis

Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Report ANG-DA-2018-04033 zusammengefasst. Es wurden keine Abweichungen gegenüber der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm festgestellt.

Dipl.-Ing. Claudia Pesch bewertet die Leitung NR-21-L-0412 als technisch einwandfrei. Es liegen keine Rissanzeigen oder Anzeichen für Cl-SpRK vor, sodass die Leitung für den weiteren Betrieb freigegeben wird.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____