Anlagenüberwachung Niers GmbH **Prüfbericht**

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04037	Endfassung	22.03.2018

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0418

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand dieser Prüfbescheinigung ist die Leitung NR-21-L-0418 (Raffinate zu Abwasservorbehandlung nach E-2104) innerhalb der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer nominalen Wanddicke von 3,2 mm ausgeführt. Die zulässigen Parameter betragen PS 10 bar(g) und TS 80 °C.

Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch die ZÜS, vertreten durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch, zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen gemäß BetrSichV.

Prüfgrundlagen und Normen

Die Durchführung der Prüfung basiert auf der Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2015 sowie dem Prüfkonzept NR-PK-21, welche die Intervalle für die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung auf jeweils 5 Jahre festlegen. Die technischen Anforderungen an die Durchführung wurden gemäß TRBS 1201 Teil 2 berücksichtigt.

Die Festigkeitsprüfung wurde als zerstörungsfreie Prüfung (NDT) gemäß den Vorgaben in NR-PK-21 und unter Berücksichtigung der BetrSichV 2015 durchgeführt.

Durchführung der Prüfungen

Die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung wurden am 22.03.2018 durchgeführt. Die Ergebnisse der Wanddickemessungen sind im Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0418 dokumentiert. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor der Messung sichergestellt.

Die durchgeführten Maßnahmen und die detaillierten Befunde sind im Prüfbericht ANG-DA-2018-04033 aufgeführt. Es wurden keine Rissanzeigen oder messbaren Wanddickenschwächungen festgestellt.

Bewertung und Ergebnis

Die ermittelten Wanddicken liegen über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm. Es liegen keine Abweichungen vor, die die Sicherheit des Betriebes beeinträchtigen könnten.

Auf Grundlage der Ergebnisse in ANG-DA-2018-04033 und RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0418 wird die Leitung NR-21-L-0418 als technisch einwandfrei bewertet. Die Anforderungen der BetrSichV sind erfüllt.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____