Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04038	Endfassung	22.03.2018

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0421

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0421 (K-2101 overhead vapour to E-2105) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 gefertigt mit den Abmessungen Do 219,1 mm x e_n 4,0 mm bei einem zulässigen Betriebsdruck PS von 3 bar(g) und einer zulässigen Temperatur TS von 130 °C.

Die Prüfung erfolgte im Rahmen der wiederkehrenden Überwachung gemäß den Vorgaben der BetrSichV und TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen sowie die Gefährdungsbeurteilung sind im Dokument NR-PFE-21-2015 hinterlegt, welches eine äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der ZÜS-Prüfung obliegt der Anlagenüberwachung Niers GmbH. Dipl.-Ing. Claudia Pesch fungierte als zuständige Prüfperson für die Durchführung der äußeren Prüfung sowie der Festigkeitsprüfung der Leitung NR-21-L-0421.

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren gemäß dem in NR-PK-21 definierten Prüfkonzept durchgeführt. Dieses Konzept sieht die Wanddickensprüfung mittels Ultraschall sowie gegebenenfalls eine Prüfung auf Rissbildung vor, um die Integrität der austenitischen Rohrleitungen sicherzustellen.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Wanddickenmessungen wurden gemäß den Vorgaben des Prüfkonzepts NR-PK-21 durchgeführt. Die Ergebnisse der Messungen sind im Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0421 der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH vom 19.03.2018 dokumentiert.

Die Auswertung der Messwerte ergab keine Wanddickenschwund. Alle gemessenen Werte liegen über der geforderten Mindestwanddicke t-min von 2,5 mm gemäß Werksnorm, sodass keine Abweichungen festgestellt wurden.

Äußere Prüfung und Bewertung

Die äußere Prüfung der Leitung NR-21-L-0421 wurde am 22.03.2018 abgeschlossen. Die detaillierten Ergebnisse und Beobachtungen sind im Prüfbericht ANG-DA-2018-04033 aufgeführt.

Im Ergebnis der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung wurden keine Mängel oder unzulässigen Rissanzeigen festgestellt. Die Leitung NR-21-L-0421 ist in ihrem aktuellen Zustand für den weiteren Betrieb bis zur nächsten fälligen Prüfung gemäß NR-PFE-21-2015 freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____