Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04039	Endfassung	22.03.2018

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0423

Prüfumfang und Grundlagen

Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0423 (Reflux zu K-2101) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung erfolgte gemäß den Anforderungen der BetrSichV sowie der TRBS 1201 Teil 2 zur Sicherstellung der Betriebssicherheit.

Die Grundlage für die Festlegung der Prüffristen und den Umfang der Maßnahmen bildet die NR-PFE-21-2015. Diese sieht für die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung ein Intervall von 5 Jahren vor.

Prüfkonzept und Durchführung

Die Festigkeitsprüfung wurde als zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) gemäß dem in der NR-PK-21 festgelegten Prüfkonzept durchgeführt. Die Umsetzung erfolgte durch die ZÜS unter Anwendung von Ultraschallwanddickemessungen.

Die Durchführung der Maßnahmen und die Bewertung der Ergebnisse wurden durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch in ihrer Funktion als Prüfsachverständige der ZÜS verantwortet.

Technische Daten und Messwerte

Die Leitung NR-21-L-0423 aus Material 1.4404 weist eine Nennwanddicke e_n von 2,6 mm bei einem Außendurchmesser von 60,3 mm auf. Die zulässigen Bemessungsparameter sind mit einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 80 °C definiert.

Die im Rahmen der Festigkeitsprüfung ermittelten Wanddicken sind im Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0423 dokumentiert. Die ermittelten Werte liegen über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm.

Bewertung und Ergebnis

Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Report ANG-DA-2018-04033 zusammengefasst. Es konnten keine Abweichungen oder Mängel an der Leitung festgestellt werden.

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse wird die Leitung NR-21-L-0423 als technisch sicher eingestuft. Die Anforderungen der BetrSichV sind erfüllt.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____