Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04041	Endfassung	22.03.2018

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0201

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand der vorliegenden Prüfbescheinigung ist die Leitung NR-21-L-0201 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Leitung führt Niederdruck-Dampf mit 4 bar(g) zum Reboiler E-2103 und ist aus dem Werkstoff P235GH gefertigt (Do 168,3 mm × e_n 4,5 mm).

Die zulässigen Parameter der Leitung NR-21-L-0201 sind mit einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 200 °C festgelegt. Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch die ZÜS Anlagenüberwachung Niers GmbH.

Prüfgrundlagen und Normen

Die Durchführung der Prüfungen erfolgte auf Basis der BetrSichV sowie der TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung sind im Dokument NR-PFE-21-2015 hinterlegt, welches eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß dem in NR-PK-21 definierten Prüfkonzept mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren durchgeführt. Dieses Konzept wurde durch die ZÜS bestätigt und sieht die Wanddickenschätzung per Ultraschallprüfung vor.

Durchführung der Prüfungen

Die äußere Prüfung der Leitung NR-21-L-0201 wurde am 22.03.2018 durchgeführt. Die Ergebnisse dieser visuellen Inspektion sind im Report ANG-DA-2018-04033 dokumentiert, wobei keine Mängel festgestellt wurden.

Die Festigkeitsprüfung erfolgte durch Wanddickemessungen. Die entsprechenden Messwerte sind im Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0201 aufgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt.

Bewertung und Ergebnis

Die ermittelten Wanddicken der Leitung NR-21-L-0201 liegen über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm. Es konnten keine Abweichungen oder Rissanzeigen festgestellt werden.

Auf Basis der Ergebnisse aus ANG-DA-2018-04033 und RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0201 bescheinigt Dipl.-Ing. Claudia Pesch, dass die Leitung NR-21-L-0201 die Anforderungen an die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung erfüllt.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____