Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04042	Endfassung	22.03.2018

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0207

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0207 (Kondensat von E-2103 nach B-2107) innerhalb der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer Nennwanddicke von 4,0 mm. Die zulässigen Designparameter sind definiert mit einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 165 °C.

Die Prüfung erfolgte im Auftrag der Anlagenbetreiber durch die ZÜS. Dipl.-Ing. Claudia Pesch führte die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung durch, um die Betriebssicherheit der Komponente gemäß den geltenden Anforderungen zu bestätigen.

Regelwerk und Prüfkonzept

Die Grundlage für die Durchführung der Prüfungen bilden die BetrSichV sowie die TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung für die Anlage 21 sind im Dokument NR-PFE-21-2015 hinterlegt, welches eine äußere Prüfung und eine Festigkeitsprüfung in einem Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren gemäß dem in NR-PK-21 festgelegten Prüfkonzept durchgeführt. Dieses Konzept wurde durch die ZÜS bestätigt und sieht die Wanddickensprüfung mittels Ultraschall zur Beurteilung der Materialintegrität vor.

Prüfergebnisse und Auswertung

Die Ergebnisse der Wanddickensmessungen sind im Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0207 dokumentiert. Die ermittelten Werte wurden gegen die Werksnorm mit einer geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm geprüft. Es konnten keine Abweichungen festgestellt werden.

Die visuelle äußere Prüfung ergab keine Beanstandungen. Die detaillierten Befunde sind im Prüfbericht ANG-DA-2018-04033 vom 22.03.2018 aufgeführt, aus dem hervorgeht, dass keine Mängel an der Leitung NR-21-L-0207 vorliegen.

Beurteilung und Freigabe

Auf Basis der vorliegenden Prüfdaten und der visuellen Inspektion wird die Leitung NR-21-L-0207 als technisch einwandfrei beurteilt. Die Anforderungen an die Festigkeit und die äußere Beschaffenheit sind erfüllt.

Die Leitung wird für den weiteren Betrieb unter den spezifizierten Designbedingungen freigegeben. Die nächste wiederkehrende Prüfung durch die ZÜS ist gemäß NR-PFE-21-2015 in 5 Jahren fällig.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____