# Anlagenüberwachung Niers GmbH

**Prüfbericht**

Standort: Werk Niederrhein

| Nr. | Status | Datum |
|---|---|---|
| ANG-DA-2018-04043 | Endfassung | 22.03.2018 |

## Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0209

### Gegenstand und Anwendungsbereich

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0209 (Kondensatrücklauf B-2107 zum Kesselhaus) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 114,3 mm und einer Nenndicke e_n von 3,6 mm. Die zulässigen Parameter betragen PS 6 bar(g) und TS 120 °C.

Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch die ZÜS, vertreten durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch. Ziel der Maßnahme war die Durchführung der äußeren Prüfung sowie der Festigkeitsprüfung gemäß den geltenden Anforderungen der BetrSichV und TRBS 1201 Teil 2.

### Prüfgrundlagen und Konzepte

Die Festlegung der Prüfristen und die Gefährdungsbeurteilung basieren auf der NR-PFE-21-2015, welche die Intervalle für die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung auf jeweils 5 Jahre festlegt. Die Durchführung der Festigkeitsprüfung mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren erfolgt auf Basis des in der NR-PK-21 definierten Prüfkonzepts.

Die Prüfung wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen des Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 der BetrSichV 2015 durchgeführt, wobei die ZÜS das entsprechende Prüfkonzept bestätigt hat.

### Durchführung und Ergebnisse

Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Report ANG-DA-2018-04033 dokumentiert. Im Rahmen der äußeren Prüfung wurden keine Mängel festgestellt. Die Festigkeitsprüfung wurde durch Ultraschall-Wanddickenmessungen realisiert.

Die konkreten Messwerte der Wanddicke sind dem Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0209 zu entnehmen. Die ermittelten Wanddicken liegen über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm, sodass keine Abweichung vorliegt.

### Bewertung und Bescheinigung

Auf Grundlage der in ANG-DA-2018-04033 und RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0209 festgehaltenen Ergebnisse wird bescheinigt, dass die Leitung NR-21-L-0209 die Anforderungen an die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung erfüllt.

Es wurden keine Rissanzeigen oder andere sicherheitskritische Defekte festgestellt. Die Leitung wird für den weiteren Betrieb bis zur nächsten fälligen Prüfung gemäß NR-PFE-21-2015 freigegeben.

| Vorgang | Name | Funktion | Datum | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| Prüfer | Dipl.-Ing. Claudia Pesch | inspector of the ZÜS | 22.03.2018 | _____ |