Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04044	Endfassung	22.03.2018

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0301

Gegenstand der Prüfung

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0301 (Kühlwasservorfahrt, geschlossener Kreislauf) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke von 5,9 mm.

Die zulässigen Parameter für die Leitung NR-21-L-0301 sind ein maximal zulässiger Druck PS von 6 bar(g) sowie eine maximale Zulässige Temperatur TS von 40 °C. Die Mindestwanddicke gemäß Werksnorm ist mit 2,5 mm festgelegt.

Prüfgrundlagen und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der Prüfung erfolgte durch die ZÜS, vertreten durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch, unter Beachtung der BetrSichV sowie der TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung basieren auf NR-PFE-21-2015.

Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß dem in NR-PK-21 festgelegten Prüfkonzept durchgeführt. Dieses Konzept sieht die Anwendung zerstörungsfreier Prüfverfahren vor, um die Integrität der Leitung NR-21-L-0301 zu bewerten.

Durchführung der äußeren Prüfung

Die äußere Prüfung der Leitung NR-21-L-0301 wurde im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser visuellen Inspektion sind im Report ANG-DA-2018-04033 dokumentiert.

Gemäß dem Report ANG-DA-2018-04033 konnten keine Mängel an der Leitung festgestellt werden. Die äußere Prüfung ist somit ohne Beanstandung abgeschlossen.

Festigkeitsprüfung und Wanddickensprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschallprüfung der Wanddicke durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper sowie die Sicherstellung einer ausreichenden Ankopplung erfolgten gemäß den technischen Vorgaben.

Die detaillierten Messwerte der Wanddicke je Leitung sind im Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0301 aufgeführt. Es wurden keine Abweichungen zur geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm festgestellt.

Bewertung und Ergebnis

Basierend auf den Ergebnissen aus ANG-DA-2018-04033 und RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0301 erfüllt die Leitung NR-21-L-0301 die Anforderungen an die Betriebssicherheit.

Die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung sind erfolgreich abgeschlossen. Die Leitung wird für den weiteren Betrieb in der ANLAGE-21 freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____