Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04045	Endfassung	22.03.2018

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0302

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0302 (Kühlwasserrücklauf) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Leitung ist aus dem Werkstoff P235GH mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke von 5,9 mm ausgeführt. Die zulässigen Bemessungsparameter liegen bei einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 60 °C.

Die Prüfung erfolgte im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen gemäß BetrSichV und unter Berücksichtigung der TRBS 1201 Teil 2. Die Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle bildet die NR-PFE-21-2015, welche für die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung eine Frist von 5 Jahren vorsieht.

Prüfumfang und Methodik

Die Festigkeitsprüfung wurde als zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) gemäß den Vorgaben der NR-PK-21 durchgeführt. Diese umfasst die Wanddickensmessung mittels Ultraschallprüfung zur Beurteilung der Materialintegrität. Die Durchführung erfolgte unter Einhaltung des durch die ZÜS bestätigten Prüfkonzepts gemäß BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7.

Die durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch vorgenommene äußere Prüfung diente der Identifikation von mechanischen Beschädigungen oder Korrosionserscheinungen an der Leitung NR-21-L-0302. Die Messungen der Wanddicke wurden zur Verifizierung der Restwandstärke an den definierten Messstellen durchgeführt.

Auswertung der Prüfergebnisse

Die Ergebnisse der Wanddickenmessungen sind im Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0302 dokumentiert. Die ermittelten Werte liegen über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm für Dimensionen über DN 100. Es wurden keine Abweichungen festgestellt.

Die detaillierte Bewertung der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung ist im Prüfbericht ANG-DA-2018-04033 vom 22.03.2018 aufgeführt. In diesem Bericht wird bestätigt, dass keine Mängel an der Leitung NR-21-L-0302 vorliegen.

Zulässigkeit und Bewertung

Basierend auf den Ergebnissen aus ANG-DA-2018-04033 und RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0302 ist die Leitung NR-21-L-0302 in ihrem aktuellen Zustand sicher betrieben. Es konnten keine Rissanzeigen oder unzulässigen Wanddickenminderungen festgestellt werden.

Die Anforderungen der NR-PFE-21-2015 sowie des Prüfkonzepts NR-PK-21 sind erfüllt. Die Leitung wird für den weiteren Betrieb bis zur nächsten fälligen Prüfung gemäß den festgelegten Intervallen freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____