Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04020	Endfassung	16.03.2023

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0412

Gegenstand und Anlagenumfeld

Gegenstand dieser Bescheinigung ist die Leitung NR-21-L-0412 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung führt heißes wässriges Medium mit Chloriden vom K-2101 Boden zum E-2104 und ist aus Werkstoff 1.4404 gefertigt (Do 88,9 mm × e_n 3,2 mm).

Die zulässigen Parameter gemäß Auslegung sind ein PS von 10 bar(g) sowie eine TS von 150 °C. Die Prüfung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zur Betriebssicherheit.

Prüfgrundlagen und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der Prüfung erfolgt durch die ZÜS, vertreten durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch. Die Grundlage für die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung bildet die NR-PFE-21-2015, welche die Intervalle für die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung auf 5 Jahre festlegt.

Die Prüfung erfolgt in Übereinstimmung mit der BetrSichV sowie der TRBS 1201 Teil 2. Das spezifische Prüfkonzept für die Festigkeitsprüfung mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren ist in der NR-PK-21 definiert.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde durch zerstörungsfreie Prüfverfahren gemäß NR-PK-21 durchgeführt. Die Wanddickenmessungen wurden mittels Ultraschalltechnik vorgenommen, wobei die Justierung am Vergleichskörper sichergestellt war.

Die Ergebnisse der Messungen sind im Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0412 dokumentiert. Es wurde eine ausreichende Ankopplung der Prüfköpfe an der Leitung NR-21-L-0412 erreicht.

Bewertung und Ergebnis

Gemäß dem Prüfbericht ANG-DA-2023-04018 vom 16.03.2023 wurden die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung ohne Feststellung von Mängeln abgeschlossen. Die gemessenen Wanddicken liegen über der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm, sodass keine Abweichung vorliegt.

Das Prüfkonzept wird nach dem Rissfund an NR-21-L-0415 aus dem Jahr 2019 re-konfirmiert. Die Leitung NR-21-L-0412 ist in ihrem aktuellen Zustand für den weiteren Betrieb freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____