Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04022	Endfassung	16.03.2023

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0418

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0418 (Raffinate zu Abwasservorbehandlung nach E-2104) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 gefertigt, mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer Nennwanddicke von 3,2 mm. Die zulässigen Designparameter sind ein PS von 10 bar(g) und eine TS von 80 °C.

Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch die ZÜS Anlagenüberwachung Niers GmbH. Die verantwortliche Prüfperson ist Dipl.-Ing. Claudia Pesch.

Prüfgrundlagen und Normen

Die Durchführung der Prüfung basiert auf den Vorgaben der BetrSichV sowie der TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung sind in der Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2015 dokumentiert, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Das spezifische Prüfkonzept für die Festigkeitsprüfung mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren ist im Dokument NR-PK-21 festgelegt. Dieses Konzept wurde im Rahmen der aktuellen Prüfung durch die ZÜS erneut bestätigt.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde durch Ultraschall-Wanddickenmessungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Messungen sind im Messblatt Wanddicke RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0418 vom 13.03.2023 aufgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt.

Gemäß der Werksnorm ist für die Leitung NR-21-L-0418 eine Mindestwanddicke von 2,0 mm zulässig. Die durchgeführten Messungen belegen, dass keine Abweichung vorliegt und die Wanddicke über den gesamten geprüften Bereich die geforderte Mindestdicke unterschreitet.

Äußere Prüfung und Befund

Die äußere Prüfung der Leitung NR-21-L-0418 wurde im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung durchgeführt. Die Ergebnisse sind im Prüfbericht ANG-DA-2023-04018 vom 16.03.2023 detailliert aufgeführt. Es wurden keine Mängel oder Rissanzeigen festgestellt.

Unter Berücksichtigung des Prüfkonzepts NR-PK-21 und des vorangegangenen Rissbefundes an der Leitung NR-21-L-0415 aus dem Jahr 2019 wurde die Integrität der Leitung NR-21-L-0418 bestätigt. Die Leitung ist in ihrem aktuellen Zustand betriebssicher.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____