Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04028	Endfassung	16.03.2023

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0209

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der vorliegenden Prüfbescheinigung ist die Leitung NR-21-L-0209 (Kondensatrücklauf B-2107 zum Kesselhaus) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 114,3 mm und einer nominalen Wanddicke von 3,6 mm bei einer zulässigen Druckstufe von PS 6 bar(g) und einer Temperatur von TS 120 °C.

Die durchgeführte äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung erfolgte gemäß den Anforderungen der BetrSichV sowie der TRBS 1201 Teil 2. Die Prüfung wurde durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch als Sachverständige der ZÜS durchgeführt.

Prüfgrundlagen und Intervalle

Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung basieren auf der Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2015, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung in einem Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Die Durchführung der Festigkeitsprüfung mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren erfolgt auf Basis des Prüfkonzepts NR-PK-21. Dieses Konzept wurde im Rahmen der aktuellen Prüfung durch die ZÜS re-konfirmiert, insbesondere unter Berücksichtigung der Rissfeststellungen an NR-21-L-0415 aus dem Jahr 2019.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschall-Wanddickemessung durchgeführt. Die Ergebnisse der Messungen sind im Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0209 dokumentiert. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt.

Die ermittelten Wanddicken wurden gegen die Werksnorm abgeglichen, welche für die Leitung NR-21-L-0209 eine Mindestwanddicke von 2,0 mm festlegt. Es wurden keine Abweichungen festgestellt.

Bewertung und Ergebnis

Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Wanddickemessungen sind im Prüfbericht ANG-DA-2023-04018 vom 16.03.2023 detailliert aufgeführt. Es wurden keine Mängel oder Rissanzeigen an der Leitung NR-21-L-0209 festgestellt.

Die Leitung erfüllt die Anforderungen der BetrSichV und des geltenden Prüfkonzepts. Die Festigkeitsprüfung ist damit erfolgreich abgeschlossen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____