Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04029	Endfassung	16.03.2023

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0301

Gegenstand und Anlagenumfeld

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0301 (Kühlwasservorlauf, geschlossener Kreislauf) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke von 5,9 mm bei einem zulässigen Betriebsdruck PS von 6 bar(g) und einer zulässigen Betriebstemperatur TS von 40 °C.

Die Prüfung erfolgte im Rahmen der wiederkehrenden Überwachung durch die ZÜS. Die Verantwortung für die Durchführung der technischen Prüfungen lag bei Dipl.-Ing. Claudia Pesch von der Anlagenüberwachung Niers GmbH.

Prüfgrundlagen und Normen

Die Durchführung der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung erfolgte gemäß den Anforderungen der BetrSichV sowie der TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung basieren auf dem Dokument NR-PFE-21-2015, welches eine Prüffrist von 5 Jahren für beide Prüfungsarten vorsieht.

Das angewandte Prüfkonzept für die Festigkeitsprüfung mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren ist in NR-PK-21 definiert. Dieses Konzept wurde im Zuge der aktuellen Prüfung erneut bestätigt, insbesondere unter Berücksichtigung der Historie bezüglich Rissfeststellungen an anderen Leitungsteilen der Anlage.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde durch Ultraschall-Wanddickenmessungen durchgeführt. Die entsprechenden Messergebnisse sind im Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0301 der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH vom 13.03.2023 dokumentiert.

Die ermittelten Wanddicken wurden gegen die Werksnorm-Mindestwanddicke von 2,5 mm geprüft. Es konnten keine Abweichungen festgestellt werden, sodass die Festigkeit der Leitung NR-21-L-0301 als nachgewiesen gilt.

Bewertung und Ergebnis

Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Prüfbericht ANG-DA-2023-04018 vom 16.03.2023 zusammengefasst. Es wurden keine Mängel oder unzulässigen Rissanzeigen an der Leitung NR-21-L-0301 festgestellt.

Auf Basis der vorliegenden Dokumentation und der durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch durchgeführten Prüfungen wird die Leitung für den weiteren Betrieb freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____