Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04030	Endfassung	16.03.2023

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0302

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0302 (Kühlwasserrücklauf) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke von 5,9 mm. Die zulässigen Parameter betragen PS 6 bar(g) und TS 60 °C.

Die Prüfung erfolgte im Rahmen der wiederkehrenden Überwachung gemäß den Anforderungen der BetrSichV und TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen sowie die Gefährdungsbeurteilung sind im Dokument NR-PFE-21-2015 hinterlegt, welches eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung obliegt der ZÜS. Dipl.-Ing. Claudia Pesch führte die Inspektionen im Auftrag der Anlagenüberwachung Niers GmbH durch. Die Festigkeitsprüfung wurde mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren (NDT) gemäß dem in NR-PK-21 festgelegten Prüfkonzept realisiert.

Der Prüfumfang umfasst die visuelle Begutachtung der Leitungsoberflächen sowie die Wanddickenerfassung zur Beurteilung der Standsicherheit. Die ZÜS bestätigt hiermit die Einhaltung der geforderten Prüfintervalle und die Konformität der Leitung NR-21-L-0302 mit den Sicherheitsanforderungen.

Auswertung der Festigkeitsprüfung

Die Wanddickenerfassung wurde gemäß dem Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0302 der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH durchgeführt. Die ermittelten Werte liegen über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm für Dimensionen über DN 100.

Es wurden keine Abweichungen hinsichtlich der Wanddicke festgestellt. Die Justierung am Vergleichskörper sowie die ausreichende Ankopplung der Prüfsonde wurden sichergestellt, sodass die Messergebnisse als repräsentativ für den Zustand der Leitung NR-21-L-0302 anzusehen sind.

Zusammenfassung und Bewertung

Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Report ANG-DA-2023-04018 vom 16.03.2023 detailliert dokumentiert. Es wurden keine Mängel oder Rissanzeigen festgestellt. Das in NR-PK-21 definierte Prüfkonzept wird nach dem Rissfund an NR-21-L-0415 aus dem Jahr 2019 hiermit erneut bestätigt.

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse der ZÜS wird die Leitung NR-21-L-0302 für den weiteren Betrieb bis zur nächsten fälligen Prüfung freigegeben. Die Anforderungen der BetrSichV sind erfüllt.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____