Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2010-0233-MB-NR-21-L-0207	Endfassung	20.09.2010

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0207

Gegenstand und Geltungsbereich

Dieses Messblatt dokumentiert die Wanddickenmessungen an der Leitung NR-21-L-0207 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung führt Kondensat vom E-2103 zum B-2107 und ist aus P235GH gefertigt (Do 88,9 mm, e_n 4,0 mm).

Die Erfassung erfolgt im Rahmen der vom Betreiber beauftragten Zwischenmessung der Kondensatleitungen, wie im Report RLW-PB-2010-0233 detailliert beschrieben.

Prüfverfahren und Verantwortlichkeiten

Die Messungen wurden durch Stefan Gorissen als UT/PT Techniker (UT 2) durchgeführt. Die Anwendung der Ultraschallprüfung erfolgte strikt unter Beachtung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 1.

Gemäß der genannten Prüfanweisung wurde eine Justierung am Vergleichskörper durchgeführt. An Messstellen mit Lochfraß oder zweifelhaften Echos wurde die obligatorische A-Scan Prüfung zur Verifizierung der Wanddicke angewandt.

Technische Parameter und Grenzwerte

Für die Leitung NR-21-L-0207 gelten ein zulässiger Betriebsdruck (PS) von 6 bar(g) und eine zulässige Betriebstemperatur (TS) von 165 °C.

Als Mindestwanddicke gemäß Werksnorm ist ein Wert von 2,0 mm festgelegt. Jede Messung unterhalb dieses Wertes wird als Abweichung gewertet.

Auswertung der Messwerte

Die Prüfung der Wanddicke an der Leitung NR-21-L-0207 erfolgte mittels Ultraschall bei ausreichender Ankopplung. Die Ergebnisse sind in den entsprechenden Tabellen des Reports RLW-PB-2010-0233 aufgeführt.

Rissanzeigen sind gemäß Werksnorm grundsätzlich unzulässig. Im Falle von Oberflächenanzeigen durch PT ist zu beachten, dass diese keine Information über die Rissstiefe liefern.

Wanddickenmessung vom 20.09.2010

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	01.04.2008	3,66	3,48	0,076	0,076	19,6	20.09.2015	
02	4,0	2,0	01.04.2008	3,58	3,45	0,070	0,070	20,6	20.09.2015	
03	4,0	2,0	01.04.2008	3,78	3,53	0,072	0,072	21,4	20.09.2015	
04	4,0	2,0	01.04.2008	3,68	3,46	0,078	0,078	18,7	20.09.2015	
05	4,0	2,0	01.04.2008	3,49	3,29	0,094	0,094	13,7	20.09.2015	
06	4,0	2,0	01.04.2008	3,81	3,79	0,021	0,021	>50	20.09.2015	
07	4,0	2,0	01.04.2008	3,65	3,55	0,064	0,064	24,4	20.09.2015	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	01.04.2008	3,50	3,43	0,029	0,029	49,0	20.09.2015	
02	3,6	2,0	01.04.2008	3,35	3,23	0,044	0,044	28,1	20.09.2015	
03	3,6	2,0	01.04.2008	3,39	3,31	0,037	0,037	35,3	20.09.2015	
04	3,6	2,0	01.04.2008	3,40	3,28	0,034	0,034	37,1	20.09.2015	
05	3,6	2,0	01.04.2008	3,42	3,42	0,029	0,029	48,7	20.09.2015	
06	3,6	2,0	01.04.2008	3,33	3,14	0,054	0,054	21,0	20.09.2015	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	20.09.2010	_____