Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2010-0233-MB-NR-21-L-0209	Endfassung	20.09.2010

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0209

Gegenstand und Umfang

Gegenstand dieser Dokumentation ist die Wanddickenmessung an der Leitung NR-21-L-0209 (Kondensatrücklauf B-2107 zum Kesselhaus) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Messungen erfolgten im Auftrag des Betreibers als Zwischenmessung der Wanddicke.

Die Leitung NR-21-L-0209 ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 114,3 mm und einer nominalen Wanddicke e_n von 3,6 mm. Die zulässige Mindestwanddicke t-min beträgt gemäß Werksnorm 2,0 mm bei einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 120 °C.

Prüfverfahren und Verantwortlichkeiten

Die Prüfung wurde von Stefan Gorissen als UT/PT-Techniker (UT 2) der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH durchgeführt. Die Messungen erfolgten unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 1 vom 17.11.2008 zur Wanddickenmessung mit Ultraschall.

Die Durchführung beinhaltete die Justierung am Vergleichskörper sowie die Sicherstellung einer ausreichenden Ankopplung an den Messstellen. Gemäß RLW-PA-UT-07 Rev 1 wurde an Messstellen mit Lochfraß oder zweifelhaften Echos eine obligatorische A-Scan-Prüfung durchgeführt.

Auswertung und Ergebnisse

Die ermittelten Werte der Wanddicke wurden im Rahmen des Prüfberichts RLW-PB-2010-0233 vom 20.09.2010 dokumentiert. Dieser Bericht umfasst die Zwischenmessungen an den Kondensatleitungen NR-21-L-0207 und NR-21-L-0209.

Die Bewertung der Messwerte erfolgt auf Basis der Werksnorm, wobei Werte unter 2,0 mm als Abweichung eingestuft werden. Rissanzeigen sind grundsätzlich unzulässig.

Wanddickenmessung vom 20.09.2010

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	01.04.2008	3,66	3,48	0,076	0,076	19,6	20.09.2015	
02	4,0	2,0	01.04.2008	3,58	3,45	0,070	0,070	20,6	20.09.2015	
03	4,0	2,0	01.04.2008	3,78	3,53	0,072	0,072	21,4	20.09.2015	
04	4,0	2,0	01.04.2008	3,68	3,46	0,078	0,078	18,7	20.09.2015	
05	4,0	2,0	01.04.2008	3,49	3,29	0,094	0,094	13,7	20.09.2015	
06	4,0	2,0	01.04.2008	3,81	3,79	0,021	0,021	>50	20.09.2015	
07	4,0	2,0	01.04.2008	3,65	3,55	0,064	0,064	24,4	20.09.2015	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	01.04.2008	3,50	3,43	0,029	0,029	49,0	20.09.2015	
02	3,6	2,0	01.04.2008	3,35	3,23	0,044	0,044	28,1	20.09.2015	
03	3,6	2,0	01.04.2008	3,39	3,31	0,037	0,037	35,3	20.09.2015	
04	3,6	2,0	01.04.2008	3,40	3,28	0,034	0,034	37,1	20.09.2015	
05	3,6	2,0	01.04.2008	3,42	3,42	0,029	0,029	48,7	20.09.2015	
06	3,6	2,0	01.04.2008	3,33	3,14	0,054	0,054	21,0	20.09.2015	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	20.09.2010	_____