Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2015-0263-MB-NR-21-L-0207	Endfassung	14.09.2015

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0207

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0207 (Kondensat von E-2103 zu B-2107) innerhalb der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer nominalen Wanddicke von 4,0 mm.

Die Durchführung erfolgt als Betreiber-Zwischenmessung der Wanddicke, wie im Report RLW-PB-2015-0263 vom 14.09.2015 dokumentiert. Die Messungen dienen der Überwachung des Materialzustands zwischen den ZÜS-Prüfintervallen.

Verfahren und Normen

Die Wanddickenmessung wurde durch Stefan Gorissen unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Die Messungen erfolgten mittels Ultraschallprüfung unter Berücksichtigung der Anforderungen nach EN 14127.

Zur Sicherstellung der Messgenauigkeit wurde die Justierung am Vergleichskörper vorgenommen. Als Messgerät kam das Modell RLW-UT-23 zum Einsatz, wobei eine ausreichende Ankopplung an der Oberfläche sichergestellt wurde.

Bewertungskriterien

Die Bewertung der ermittelten Wanddicken erfolgt auf Basis der Werksnorm. Für die Leitung NR-21-L-0207 ist eine Mindestwanddicke (t-min) von 2,0 mm festgelegt.

Messwerte, die unterhalb dieses Grenzwerts liegen, werden als Abweichung eingestuft. Rissanzeigen sind gemäß den geltenden Standortregeln grundsätzlich unzulässig.

Technische Daten

Die Leitung NR-21-L-0207 ist für einen maximal zulässigen Druck (PS) von 6 bar(g) und eine maximale Zulässigkeitstemperatur (TS) von 165 °C ausgelegt.

Die vorliegenden Messungen im Rahmen des Reports RLW-PB-2015-0263 beziehen sich auf die spezifischen Messstellen der Kondensatleitung zur Feststellung etwaiger Wandabnutzungen.

Wanddickenmessung vom 14.09.2015

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	25.03.2013	3,24	3,11	0,075	0,074	14,8	14.09.2020	
02	4,0	2,0	25.03.2013	3,33	3,11	0,069	0,068	16,0	14.09.2020	
03	4,0	2,0	25.03.2013	3,35	3,28	0,063	0,050	20,3	14.09.2020	
04	4,0	2,0	25.03.2013	3,44	3,25	0,064	0,042	19,6	14.09.2020	
05	4,0	2,0	25.03.2013	3,00	2,58	0,113	0,142	4,1	14.09.2020	
06	4,0	2,0	25.03.2013	3,75	3,63	0,026	0,032	>50	14.09.2020	
07	4,0	2,0	25.03.2013	3,35	3,29	0,059	0,052	21,8	14.09.2020	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	25.03.2013	3,30	3,14	0,041	0,058	19,6	14.09.2020	
02	3,6	2,0	25.03.2013	3,12	2,95	0,049	0,056	16,9	14.09.2020	
03	3,6	2,0	25.03.2013	3,15	3,05	0,043	0,052	20,1	14.09.2020	
04	3,6	2,0	25.03.2013	3,24	3,09	0,036	0,038	28,6	14.09.2020	
05	3,6	2,0	25.03.2013	3,30	3,25	0,031	0,034	36,6	14.09.2020	
06	3,6	2,0	25.03.2013	3,05	2,90	0,052	0,048	17,3	14.09.2020	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	14.09.2015	_____