Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2023-0201-MB-NR-21-L-0207	Endfassung	05.07.2023

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0207

Gegenstand und Geltungsbereich

Die vorliegende Dokumentation umfasst die Wanddickenmessung an der Leitung NR-21-L-0207 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung führt Kondensat von E-2103 nach B-2107 und ist aus P235GH gefertigt (Do 88,9 mm, e_n 4,0 mm).

Die Prüfung wurde durch Stefan Gorissen durchgeführt, um den aktuellen Zustand der Wanddicke im Rahmen der Anlagenintegrität zu bewerten. Die Messungen erfolgten unter Berücksichtigung der Designparameter PS 6 bar(g) und TS 165 °C.

Prüfverfahren und Normen

Die Messungen wurden gemäß der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 4 durchgeführt. Diese umfasst die Wanddickenmessung mit Ultraschall sowie eine spezifische Methode zur Rastermessung bei lokal auftretenden Wanddickenminderungen.

Die Durchführung erfolgte unter Anwendung der EN ISO 16809. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Messergebnisse und Auswertung

An der Messstelle NR-21-L-0207-05 wurde eine lokale Wanddickenminderung festgestellt. Die detaillierten Ergebnisse sind im Report RLW-PB-2023-0201 dokumentiert, welcher eine Rastermessung am Bogen der Messstelle 05 beschreibt.

Im Bereich von ca. 40 x 60 mm wurde eine Mindestwanddicke von 1,7 mm ermittelt. Gemäß der Werksnorm für die Anlage ist bei einem Durchmesser bis DN 100 eine Mindestwanddicke von 2,0 mm vorgeschrieben.

Beurteilung und Abweichung

Der ermittelte Wert von 1,7 mm an der Messstelle NR-21-L-0207-05 liegt unter der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm. Dies stellt eine Abweichung dar.

Aufgrund der Unterschreitung der zulässigen Mindestwanddicke ist die verbleibende Lebensdauer für diesen Abschnitt als expired zu bewerten.

Wanddickenmessung vom 05.07.2023

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
05	4,0	2,0	13.03.2023	1,89	1,85	0,106	0,085	überschritten	sofort	< Werksnorm

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN ISO 9712:2022)	05.07.2023	_____