Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2025-0276-MB-NR-21-L-0209	Endfassung	08.09.2025

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0209

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Die Wanddickenmessung an der Leitung NR-21-L-0209 innerhalb der ANLAGE-21 wurde als Zwischenmessung der Kondensatleitungen durchgeführt. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen der betriebsinternen Überwachung zwischen den ZÜS-Prüfzyklen zur Sicherstellung der Anlagenintegrität.

Die Durchführung der Messungen erfolgte durch Lukas Bongartz unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 4. Die Messungen wurden gemäß der Norm EN ISO 16809 vorgenommen, wobei die Justierung am Vergleichskörper vor Beginn der Messreihe sichergestellt wurde.

Technische Daten der Leitung

Die Leitung NR-21-L-0209 (Kondensatrücklauf B-2107 zum Kesselhaus) ist aus dem Werkstoff P235GH gefertigt. Die Nennmaße betragen Do 114,3 mm bei einer nominalen Wanddicke e_n von 3,6 mm.

Die zulässigen Designparameter für die Leitung sind mit einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 120 °C festgelegt. Als Mindestwanddicke gemäß Werksnorm ist ein Wert von 2,0 mm definiert.

Messergebnisse und Auswertung

Die Messungen wurden gemäß dem in RLW-PB-2025-0276 dokumentierten Prüfbericht durchgeführt. An der Messstelle NR-21-L-0207-05 wurde eine Wanddicke von 1,6 mm ermittelt.

Da der gemessene Wert von 1,6 mm unter der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm liegt, ist diese Messstelle als Abweichung einzustufen. Die Restlebensdauer für diesen Bereich ist als expired zu bewerten.

Wanddickenmessung vom 08.09.2025

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	13.03.2023	2,54	2,31	0,077	0,076	4,0	08.09.2030	
02	4,0	2,0	13.03.2023	2,57	2,42	0,069	0,080	5,2	08.09.2030	
03	4,0	2,0	13.03.2023	2,84	2,66	0,063	0,076	8,7	08.09.2030	
04	4,0	2,0	13.03.2023	2,72	2,50	0,069	0,094	5,3	08.09.2030	
05	4,0	2,0	05.07.2023	1,85	1,60	0,107	0,098	überschritten	08.09.2027	< Werksnorm
06	4,0	2,0	13.03.2023	3,43	3,35	0,027	0,046	29,2	08.09.2030	
07	4,0	2,0	13.03.2023	2,79	2,58	0,064	0,078	7,4	08.09.2030	
08	4,0	2,0	13.03.2023	2,65	2,51	0,072	0,072	7,1	08.09.2030	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	13.03.2023	2,97	2,89	0,034	0,036	24,6	08.09.2030	
02	3,6	2,0	13.03.2023	2,47	2,24	0,059	0,074	3,2	08.09.2030	
03	3,6	2,0	13.03.2023	2,66	2,56	0,046	0,054	10,3	08.09.2030	
04	3,6	2,0	13.03.2023	2,79	2,64	0,040	0,050	12,8	08.09.2030	
05	3,6	2,0	13.03.2023	2,90	2,87	0,034	0,036	24,1	08.09.2030	
06	3,6	2,0	13.03.2023	2,53	2,29	0,056	0,058	5,0	08.09.2030	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	08.09.2025	_____