Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03913	Endfassung	03.04.2008

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0401

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0401 (Zulauf zum Stripper K-2101) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Leitung ist aus dem Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 114,3 mm und einer Nennwanddicke von 3,6 mm ausgeführt. Die zulässigen Bemessungsparameter sind mit einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 120 °C festgelegt.

Prüfumfang und Grundlagen

Die Prüfung erfolgte gemäß den in NR-PFE-21-2003 festgelegten Prüffristen. Der Umfang umfasst die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung. Letztere wurde gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren (UT-Wanddickemessung) anstelle einer Druckprüfung durchgeführt. Die Durchführung erfolgte durch den Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. als ZÜS.

Auswertung der Prüfergebnisse

Die Wanddickemessungen wurden gemäß RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0401 dokumentiert. Die Ergebnisse sind im Report UVNL-SV-2008-03912 zusammengefasst. Es wurde eine Justierung am Vergleichskörper vorgenommen und eine ausreichende Ankopplung sichergestellt. Die ermittelten Wanddicken liegen über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm, sodass keine Abweichung vorliegt.

Beurteilung und Feststellung

Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn hat die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung der Leitung NR-21-L-0401 bewertet. Es wurden keine Rissanzeigen festgestellt. Die Festigkeitsprüfung wird auf Basis der vorliegenden Messdaten als bestanden bewertet. Die Leitung ist für den weiteren Betrieb unter den spezifizierten Bedingungen freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____