Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03915	Endfassung	03.04.2008

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0415

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0415 (Reboiler circuit K-2101/E-2103) innerhalb der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 168,3 mm und einer Nenndicke e_n von 4,0 mm ausgeführt. Die zulässigen Parameter betragen PS 10 bar(g) und TS 150 °C.

Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch den Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. als ZÜS. Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn führte die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung durch.

Prüfgrundlagen und Normen

Die Prüfung erfolgte auf Basis der BetrSichV (Ausgabe 2002). Die Festlegung der Prüfintervalle und die Durchführung der Festigkeitsprüfung als zerstörungsfreie Prüfung (UT-Wanddickemessung) gemäß § 15 Abs. 10 der BetrSichV ergeben sich aus der Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003.

Die Bewertung der Messergebnisse erfolgt unter Berücksichtigung der Werksnorm, welche für die Leitung NR-21-L-0415 eine Mindestwanddicke t-min von 2,5 mm vorschreibt.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschall-Wanddickemessung durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper sowie die Messwerte sind im Messblatt Wanddicke RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0415 dokumentiert.

Die Auswertung der Messdaten erfolgte durch Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn. Es wurde eine ausreichende Ankopplung an der Leitungsoberfläche sichergestellt.

Bewertung und Ergebnis

Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Wanddickemessungen sind im Prüfbericht UVNL-SV-2008-03912 detailliert aufgeführt. Es wurden keine Abweichungen zur geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm festgestellt.

Die Leitung NR-21-L-0415 ist in ihrem aktuellen Zustand für den weiteren Betrieb unter den spezifizierten Bedingungen zulässig.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____