Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03916	Endfassung	03.04.2008

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0418

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0418 (Raffinate zu Abwasservorbehandlung nach E-2104) in der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer Nenndicke von 3,2 mm ausgeführt. Die zulässigen Bemessungsparameter liegen bei einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 80 °C.

Prüfgrundlage und Umfang

Die Prüfung erfolgte gemäß den in NR-PFE-21-2003 festgelegten Prüffristen. Die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung sind für diese Leitung im 5-jährigen Turnus vorgesehen. Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren (UT-Wanddickenmessung) anstelle einer Druckprüfung durchgeführt.

Durchführung und Ergebnisse

Die Wanddickenmessungen wurden durch die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH durchgeführt und im Messblatt RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0418 dokumentiert. Die Auswertung der Messwerte ergab keine Abweichungen zur Werksnorm (t-min 2,0 mm). Es konnten keine Rissanzeigen festgestellt werden.

Bewertung und Bescheinigung

Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn hat die Ergebnisse im Rahmen der Tätigkeit des Überwachungsvereins Niers-Lippe e.V. als ZÜS bewertet. Die detaillierten Befunde sind im Prüfbericht UVNL-SV-2008-03912 aufgeführt. Die Leitung NR-21-L-0418 erfüllt die Anforderungen an die Betriebssicherheit und wird hiermit für den weiteren Betrieb freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____