# Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

**Prüfbericht**

Standort: Werk Niederrhein

| Nr. | Status | Datum |
|---|---|---|
| UVNL-SV-2008-03917 | Endfassung | 03.04.2008 |

## Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0421

### Prüfumfang und Grundlagen

Gegenstand dieser Bescheinigung ist die wiederkehrende Prüfung der Leitung NR-21-L-0421 (K-2101 overhead vapour to E-2105) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung umfasst die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung gemäß den Anforderungen der BetrSichV (Ausgabe 2002).

Die Festlegung der Prüfintervalle und die Durchführung der Festigkeitsprüfung als zerstörungsfreie Prüfung (UT-Wanddickemessung) erfolgen auf Basis der Gefährdungsbeurteilung gemäß NR-PFE-21-2003 unter Anwendung von § 15 Abs. 10 der BetrSichV.

### Technische Daten der Anlage

Die Leitung NR-21-L-0421 ist aus Werkstoff 1.4404 gefertigt mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke e_n von 4,0 mm. Die zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm beträgt 2,5 mm.

Die zulässigen Bemessungsparameter sind ein maximaler Betriebsdruck PS von 3 bar(g) sowie eine maximale Temperatur TS von 130 °C.

### Prüfergebnisse und Dokumentation

Die Durchführung der Prüfungen erfolgte durch den Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. als ZÜS. Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Report UVNL-SV-2008-03912 vom 03.04.2008 dokumentiert.

Die zur Festigkeitsprüfung herangezogenen Wanddickemessungen sind im Messblatt RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0421 vom 01.04.2008 aufgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Messbeginn durchgeführt.

### Bewertung und Feststellung

Die durch Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn vorgenommene Prüfung ergab für die Leitung NR-21-L-0421 keine messbaren Wanddickenschwächungen. Es wurden keine Rissanzeigen festgestellt, welche gemäß Werksnorm unzulässig wären.

Die ermittelten Wanddicken liegen über der geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm, sodass keine Abweichung vorliegt. Die Leitung wird für den weiteren Betrieb freigegeben.

| Vorgang | Name | Funktion | Datum | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| Prüfer | Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn | Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008) | 03.04.2008 | _____ |