Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03920	Endfassung	03.04.2008

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0201

Prüfumfang und Grundlagen

Gegenstand der vorliegenden Prüfbescheinigung ist die Leitung NR-21-L-0201 (Niederdruckdampf zum Reboiler E-2103) in der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) des Werks Niederrhein. Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch den Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. als ZÜS.

Die Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle bildet die Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003. Gemäß dieser Vorgabe sowie unter Berücksichtigung der BetrSichV (Ausgabe 2002) ist für die Leitung eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre durchzuführen.

Technische Daten der Anlage

Die Leitung NR-21-L-0201 ist aus dem Werkstoff P235GH gefertigt, mit einem Außendurchmesser von 168,3 mm und einer Nenndicke e_n von 4,5 mm. Die zulässigen Bemessungsparameter sind ein PS von 6 bar(g) und eine TS von 200 °C.

Als zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm ist ein Wert von 2,5 mm festgelegt. Die Festigkeitsprüfung wird gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 durch zerstörungsfreie Prüfungen (UT-Wanddickenmessung) anstelle einer hydraulischen Druckprüfung durchgeführt.

Durchführung und Ergebnisse

Die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung wurden am 03.04.2008 durch Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn durchgeführt. Die Ergebnisse der Wanddickenmessungen sind im Messblatt RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0201 dokumentiert.

Die detaillierten Befunde der Inspektion sind im Prüfbericht UVNL-SV-2008-03912 aufgeführt. Es wurden keine Abweichungen hinsichtlich der Mindestwanddicke oder unzulässige Rissanzeigen festgestellt.

Bewertung und Bescheinigung

Auf Basis der in UVNL-SV-2008-03912 und RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0201 festgehaltenen Ergebnisse erfüllt die Leitung NR-21-L-0201 die Anforderungen an die Betriebssicherheit.

Die Festigkeitsprüfung wird hiermit für den Zeitraum bis zur nächsten fälligen Prüfung gemäß NR-PFE-21-2003 bescheinigt.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____