Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03921	Endfassung	03.04.2008

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0207

Prüfgegenstand und Grundlagen

Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0207 (Kondensat von E-2103 nach B-2107) in der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer Nenndicke e_n von 4,0 mm. Die zulässigen Bemessungsparameter liegen bei einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 165 °C.

Die Prüfung erfolgte gemäß den Vorgaben der BetrSichV sowie auf Basis der Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003. Letztere sieht für die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung ein Intervall von 5 Jahren vor, wobei die Festigkeitsprüfung gemäß § 15 Abs. 10 der BetrSichV durch zerstörungsfreie Prüfverfahren ersetzt wird.

Prüfumfang und Durchführung

Die Durchführung der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung erfolgte durch den Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. als ZÜS. Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn führte die Inspektion als Sachverständiger durch. Der Umfang umfasste die visuelle Begutachtung sowie die UT-Wanddickenmessung zur Verifizierung der Festigkeit.

Die Messungen wurden unter Berücksichtigung der Justierung am Vergleichskörper durchgeführt. Die Ergebnisse der Wanddickenmessungen sind im Messblatt Wanddicke NR-21-L-0207 mit der Kennung RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0207 dokumentiert.

Bewertung der Messergebnisse

Die ermittelten Wanddicken wurden gegen die Werksnorm geprüft, welche für die Leitung NR-21-L-0207 eine Mindestwanddicke t-min von 2,0 mm vorsieht. Es wurden keine Abweichungen hinsichtlich dieser Mindestdicke festgestellt.

Im Rahmen der Festigkeitsprüfung wurden die Daten des Prüfberichts UVNL-SV-2008-03912 herangezogen. Hierbei wurde vermerkt, dass die Messwerte an den korrodierten Bögen der Leitung NR-21-L-0207 ohne eine zusätzliche A-Scan-Verifizierung als unzuverlässig einzustufen sind.

Zusammenfassung und Ergebnis

Die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung der Leitung NR-21-L-0207 wurden gemäß den Anforderungen der BetrSichV und dem Prüfplan NR-PFE-21-2003 abgeschlossen. Es wurden keine unzulässigen Rissanzeigen festgestellt.

Basierend auf den Ergebnissen im Prüfbericht UVNL-SV-2008-03912 und dem Messblatt RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0207 wird die Leitung für den weiteren Betrieb in der ANLAGE-21 freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____