Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03922	Endfassung	03.04.2008

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0209

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0209 (Kondensatrücklauf B-2107 zum Kesselhaus) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 114,3 mm und einer Nennwanddicke e_n von 3,6 mm. Die zulässigen Bemessungsparameter liegen bei einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 120 ?C.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der wiederkehrenden Überwachung gemäß den in NR-PFE-21-2003 festgelegten Prüffristen. Die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung sind für diese Leitung im Turnus von 5 Jahren vorgesehen.

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der Prüfungen erfolgte durch den Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. in seiner Funktion als ZÜS. Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn führte die Prüfungen als Sachverständiger durch. Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß BetrSichV 2002 ? 15 Abs. 10 durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (UT-Wanddickungsmessung) anstelle einer Druckprüfung realisiert.

Die Verantwortlichkeit für die Durchführung der Messungen und die anschließende Bewertung der Ergebnisse liegt beim ZÜS. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt.

Auswertung der Wanddickmessungen

Die Grundlage für die Bewertung bilden die im Messblatt Wanddicke je Leitung RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0209 dokumentierten Werte. Die ermittelten Wanddicken wurden mit der gemäß Werksnorm festgelegten Mindestwanddicke von 2,0 mm abgeglichen.

Es konnten keine Abweichungen hinsichtlich der Mindestwanddicke festgestellt werden. Rissanzeigen wurden im Rahmen der äußeren Prüfung nicht identifiziert.

Zusammenfassung und Ergebnis

Die detaillierten Ergebnisse der Untersuchung sind im Prüfbericht wiederkehrende Prüfung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung, Anlage 21 unter dem Kennzeichen UVNL-SV-2008-03912 aufgeführt.

Die Leitung NR-21-L-0209 erfüllt die Anforderungen an die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung. Die Anlage kann unter Einhaltung der Bemessungsparameter weiter betrieben werden.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____