Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03923	Endfassung	03.04.2008

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0301

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0301 (Kühlwasserversorgung, geschlossener Kreislauf) in der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) des Werks Niederrhein. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer Nennwanddicke e_n von 5,9 mm. Die zulässigen Parameter betragen PS 6 bar(g) und TS 40 °C.

Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch den Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. als ZÜS. Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn führte die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung durch.

Prüfgrundlagen und Normen

Die Prüfung wurde gemäß den Anforderungen der BetrSichV (Ausgabe 2002) durchgeführt. Die Festlegung der Prüfintervalle und der Umfang der Maßnahmen basieren auf der Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003, welche eine äußere Prüfung und eine Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre vorsieht.

Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß § 15 Abs. 10 der BetrSichV durch zerstörungsfreie Prüfungen (UT-Wanddickemessung) anstelle einer Druckprüfung realisiert.

Auswertung der Prüfergebnisse

Die Ergebnisse der Wanddickemessungen sind im Messblatt RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0301 dokumentiert. Die durchgeführten Messungen ergaben keine Abweichungen gegenüber der geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm gemäß Werksnorm.

Die detaillierten Befunde der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Prüfbericht UVNL-SV-2008-03912 vom 03.04.2008 aufgeführt. Es wurden keine unzulässigen Rissanzeigen festgestellt.

Beurteilung und Ergebnis

Auf Basis der vorliegenden Dokumentation und der durch Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn durchgeführten Prüfungen wird die Leitung NR-21-L-0301 als technisch sicher eingestuft. Die Anforderungen an die Festigkeit und die äußere Beschaffenheit sind erfüllt.

Die Leitung wird für den weiteren Betrieb bis zur nächsten fälligen Prüfung gemäß NR-PFE-21-2003 freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____