Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03924	Endfassung	03.04.2008

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0302

Prüfumfang und Grundlagen

Gegenstand der vorliegenden Prüfbescheinigung ist die Leitung NR-21-L-0302 (Kühlwasserrücklauf) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch den Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. in seiner Funktion als ZÜS.

Die Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle und den Umfang der Maßnahmen bildet die Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003. Gemäß dieser Vorgabe sind die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung in einem Turnus von 5 Jahren durchzuführen.

Technische Daten und Anforderungen

Die Leitung NR-21-L-0302 ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer Nenndicke e_n von 5,9 mm. Die zulässigen Bemessungsparameter sind ein Überdruck PS von 6 bar(g) und eine Temperatur TS von 60 °C.

Als Mindestwanddicke gemäß Werksnorm ist ein Wert von 2,5 mm festgelegt. Die Durchführung der Festigkeitsprüfung erfolgt ersatzweise durch zerstörungsfreie Prüfungen (UT-Wanddickensmessung) gemäß den Bestimmungen der BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10.

Durchführung der Prüfung

Die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung wurden am 03.04.2008 durch den Sachverständigen Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn durchgeführt. Die Ergebnisse der Wanddickensmessungen sind im Messblatt RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0302 dokumentiert.

Die technische Bewertung der durchgeführten Maßnahmen ist im Prüfbericht UVNL-SV-2008-03912 detailliert aufgeführt. Hierbei wurde die Wanddicke an den definierten Messstellen mittels Ultraschall geprüft.

Bewertung und Ergebnis

Die durchgeführte äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung der Leitung NR-21-L-0302 ergaben keine Abweichungen gegen die geforderte Mindestwanddicke von 2,5 mm. Es wurden keine unzulässigen Rissanzeigen festgestellt.

Die Leitung wird auf Basis der Ergebnisse aus UVNL-SV-2008-03912 und RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0302 als betriebssicher eingestuft. Die nächste Prüfung ist gemäß NR-PFE-21-2003 in 5 Jahren fällig.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____