Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH **Anschreiben**

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-AS-2023-027	Endfassung	13.03.2023

Anschreiben - Übersendung RLW-PB-2023-0144, RLW-PB-2023-0151

Stammdaten

Datum: 13.03.2023

Empfänger: QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein

z. Hd.: Qualitätsmanagement / Asset Integrity

Absender: Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH

Anlagenverzeichnis

RLW-PB-2023-0144: Prüfbericht Wanddickenmessung - Festigkeitsprüfung ANLAGE-21

RLW-PB-2023-0151: Prüfbericht Eindringprüfung - Hotspot-Programm

Zweck der Übermittlung

Übermittlung der Ergebnisse zur technischen Prüfung und Dokumentation.

RLW-PB-2023-0144: Feststellung einer Abweichung an Messstelle NR-21-L-0207-05 (Rohrbogen) in ANLAGE-21. Messwert 1,9 mm unterschreitet das Werksnorm-Minimum von 2,0 mm.

RLW-PB-2023-0151: Durchführung der Eindringprüfung im Rahmen des Hotspot-Programms 2023; keine Befunde dokumentiert.

Eingangsbestätigung

Der Erhalt und die Prüfung der oben genannten Berichte sind durch die zuständige Stelle der QSCP Deutschland GmbH schriftlich zu bestätigen.