QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein

Erlaubnisschein

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
NR-ES-2014-00382	Endfassung	10.03.2014

Erlaubnisschein - Demontage Isolierung NR-21-L-0412

Allgemeine Angaben

Datum: 10.03.2014

Anlage: ANLAGE-21 - Loesemittelrueckgewinnung

Bereich: Werk Niederrhein

Leitungskennzeichnung: NR-21-L-0412 (K-2101 Sumpf zu E-2104)

Aussteller: Betriebsmeister / Schichtleitung (Anlagenbetreiber)

Empfänger: Isolierfachbetrieb / NDT-Dienstleister

Arbeitsauftrag und Begründung

Gegenstand: Vollständige Entfernung der Blechummantelung und Mineralwolle im markierten Bereich.

Grundlage: ANG-DA-2013-04120 (Prüfbericht wiederkehrende Prüfung vom 28.03.2013).

Befund: Festgestellte Schäden an der Ummantelung und Durchfeuchtung der Isolierung.

Ziel: Freilegung der Rohroberfläche für die geforderte Oberflächenrissprüfung (PT) und Wanddickenmessung (UT) gemäß BetrSichV § 15 Abs. 10.

Technische Daten und Sicherheitsvorkehrungen

Medium: Wässrig, chloridhaltig (PS 10 bar(g), TS 150 °C).

Werkstoff: 1.4404 (Do 88,9 mm × e_n 3,2 mm).

Sicherheitsmaßnahmen: PSA (Handschutz, Atemschutz bei Faserstaub), Absperrung des Arbeitsbereichs, Sicherung gegen herabfallende Teile.

Hinweis: Bei Freilegung auf Anzeichen von Cl-SpRK achten. Mindestwanddicke nach Werksnorm (2,0 mm) ist einzuhalten.

Freigabe und Zeitrahmen

Gültigkeit: 10.03.2014 (07:00 Uhr) bis 10.03.2014 (18:00 Uhr).

Unterschrift Aussteller (Betrieb): _____

Unterschrift Empfänger (Ausführender): _____

Rückgabe nach Arbeitsende: _____