QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein **Erlaubnisschein**

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
NR-ES-2019-01107	Endfassung	13.05.2019

Erlaubnisschein - Austausch Rohrleitungsstück NR-21-L-0415

Allgemeine Angaben

Datum: 13.05.2019

Anlage: ANLAGE-21 - Loesemittelrueckgewinnung

Leitungskennzeichnung: NR-21-L-0415 (Reboiler circuit K-2101/E-2103)

Werkstoff / Abmessung: 1.4404 / Do 168,3 mm × e_n 4,0 mm

Auslegungsparameter: PS 10 bar(g), TS 150 °C

Arbeitsbeschreibung und Grund

Tätigkeit: Austausch des betroffenen Rohrleitungsstücks der Leitung NR-21-L-0415. Neuinstallation inklusive Aluminium-Folienschutz (Alu-Wrap).

Anlass: NR-AB-2019-02 (Abweichungsbericht vom 25.03.2019). Unzulässige Rissanzeige an einer Schweißnahtflanke unter einem feuchten Isolierfenster (Hotspot PT-Runde).

Sicherheitsmaßnahmen und Freigabe

Absperrung: Gemäß Anlagenschaltplan durch Betriebsschicht.

Vorsichtsmaßnahmen: Brandschutzwache bei Schweißarbeiten, PSA gemäß Werksnorm, Prüfung auf Dichtheit nach Montage.

Zeitfenster: 13.05.2019, 07:00 bis 18:00 Uhr.

Bestätigung

Aussteller: Anlagenbetreiber (Betriebsschicht)

Empfänger: Ausführendes Gewerk

Unterschrift Aussteller: _____

Unterschrift Empfänger: _____